

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место: Обреновац

Број: 105-ЕПС-303397/29-2017

13-11-2017

(место и датум)

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна 2015. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 303397/29-2017 од 13.11.2017 године), финансијски директор Огранка, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017.године, године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. **3000/0862/2017** (317/2017, 868/2017, 514/2017, 783/2017)_

1. ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак за јавну набавку добара: Запорна арматура (вентили, шибер, клапне, прирубнице), (назив и шифра из ОРН: 44163000 Цеви и арматура) по основу неиспуњења услова за доделу уговора јер у предметном поступку није поднета ниједна прихватљива понуда
2. Процењена вредност јавне набавке износи: 20.500.000,00 динара без ПДВ.
3. Поступак ће бити поново спроведен: по објављивању обавештења о обустави поступка.
4. Наручилац нема обавезу надокнаде трошкова за припрему понуде.
5. Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.
6. Обавештење о обустави поступка које садржи податке из прилога 3К, објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од пет дана од дана коначности одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Основни подацима о понуђачима по редоследу пријема понуда:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	Д.О.О. „Термовент“ СЦ, Индустриска зона бб Темерин	Индустриска зона бб Темерин
2.	„DOMINION Export-Import“, Београд	Дунавски кеј бр.2, Београд
3.	„Repro Oprema“, Београд, Славонских бригада 26	Славонских бригада 26, Београд
4.	„NOVAMAT“, Београд, Лоле Рибара 120	Београд, Лоле Рибара 120

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачим а“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1	Понуда понуђача Д.О.О. „Термовент“ СЦ, Индустијска зона 66 је неприхватљива јер су, за позиције 113, 139, 140 и 141 из обрасца структура цене, понуђена добра која не испуњавају захтеве наручиоца и то: -за позицију 113 Ручни равни запорни вентил, са крајевима за заваривање, NO25 NP320 у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтевана уградбена дужина L= 180 mm. Понуђени равни запорни вентил произвођача Термовент СЦ, тип VHP PN 320 DN 25 за који је у приложеном каталогу уградбена дужина L= 160 mm. -за позицију 139 Засун округли DN(No) 80, NP 16 у Техничкој спецификацији Наручиоца је наведена намена: За воду, питку воду, пару, плин, врелу воду, нафту и ваздух радног притиска до 16 бара и температуре до 225°C. Понуђен је засун произвођача Duyar Vana, T-13-F5(F15) DN 80 PN 16 за који се у приложеном каталогу наводи да је за системе са незапаљивом течности што значи да није за плин и нафту. -за позицију 140 Засун са гумираним клином DN(No) 80, NP 16, у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван материјал:кућиште, поклопац и затварач од нодуларног лива, заптивна површина затварача EPDM. Понуђени засун произвођача Duyar Vana PZG DN80 PN16 је према приложеном каталогу израђен од материјала GG25-сиви лив. -за позицију 141 Засун са гумираним клином DN(No) 125, NP 16, у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван материјал:кућиште, поклопац и затварач од нодуларног лива, заптивна површина затварача EPDM. Понуђени засун произвођача Duyar Vana PZG DN125 PN16 је према приложеном каталогу израђен од материјала GG25-сиви лив.	17.272.570,00
2.	Понуда понуђача „DOMINION Export-Import“, Београд је неприхватљива због следећих битних неостатака: - није достаљена банкарска гаранције за озбиљност понуде тражена конкурсном документацијом у тачки 6.17 Средства финансијског обезбеђења -за позицију 53 из обрасца структура цене, Лонац кондезни NP16 NO25 (Z-форма), понуђен је лонац кондез произвођача Armstront, тип 882 која је равне форме са навојним прикључцима уместо прирубничким.	15.155.096,00
3.	Понуда понуђача „Repro Oprema“,Београд, Славонских бригада 26 је неприхватљива јер су, за позиције 113, 139, 140 и 141 из обрасца структура цене, понуђена добра која не испуњавају захтеве наручиоца и то: -за позицију 113 Ручни равни запорни вентил, са крајевима за заваривање, NO25 NP320 у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтевана уградбена дужина L= 180 mm. Понуђени равни запорни вентил произвођача Термовент СЦ, тип VHP PN 320 DN25 за који је у приложеном каталогу уградбена дужина L= 160 mm. -за позицију 139 Засун округли DN(No) 80, NP 16 у Техничкој	16.806.357,00

	спецификацији Наручиоца је наведена намена: За воду, питку воду, пару, плин, врелу воду, нафту и ваздух радног притиска до 16 бара и температуре до 225°C. Понуђен је засун произвођача Duyar Vana, T-1340 F5 (F15) DN 80 PN 16 за који се у приложеном каталогу наводи да је за системе са незапаљивом течности што значи да није за плин и нафту. -за позицију 140 Засун са гумираним клином DN(No) 80, NP 16, у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван материјал:кућиште, поклопац и затварач од нодуларног лива, заптивна површина затварача EPDM. Понуђени засун произвођача Duyar Vana PZG DN80 PN16 је према приложеном каталогу израђен од материлала GG25-сиви лив. -за позицију 141 Засун са гумираним клином DN(No) 125, NP 16, у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван материјал:кућиште, поклопац и затварач од нодуларног лива, заптивна површина затварача EPDM. Понуђени засун произвођача Duyar Vana PZG DN125 PN16 је према приложеном каталогу израђен од материлала GG25-сиви лив.	
4.	Понуда понуђача "NOVAMAT", Београд, Лоле Рибара 120 је неприхватљива јер за позиције 13, 15, 38, 123, 128, 140, 141, 142, 143 из обрасца структура цене, понуђена добра која не испуњавају захтеве наручиоца и то: -за ставку 13 Засун плџоснати од челичног лива NP16 NO125 са аксијално непомичним вретеном, у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван материјал за вретено X20Cr13 - Č.4172 - 1.4021 а понуђено је добро чији је материјал вретена X12CR13-Č41701-1.4006. -за ставку 14 Засун плџоснати од челичног лива NP16 NO150 аксијално непомично вретено, у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван материјал за вретено X20Cr13 - Č.4172 - 1.4021а понуђено је добро чији је материјал вретена X12CR13-Č41701-1.4006. - за ставку 38 Вентил равни запорни од ливеног гвожђа NP16 NO80 нема доказа о испуњености захтева прирубнице у складу са стандардом SRPS EN 1092-2 (За PN 16 Табела 9) јер нема доказа о поденом пречнику истих. -за ставку 123 Ручни засун, NO200 NP 10, са аксијално помичним вретеном у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтевана навртка од бронзе а понуђена навртка је израђена од бакарне легуре. - за ставку 128 Ручни засун, NO300 NP10, са аксијално помичним вретеном у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтевана навртка од бронзе а понуђена навртка је израђена од бакарне легуре - за ставку 140 Засун са гумираним клином DN(No) 80, NP 16 у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван заптивач поклопца: EPDM а понуђен је заптивач поклопца NBR. - за ставку 141 Засун са гумираним клином DN(No) 125, NP 16 у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван заптивач поклопца: EPDM а понуђен је заптивач поклопца NBR. - за ставку 142 Лептирасти затварач међуприрубнички са ручицом DN(No) 80, NP 16; у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван радни флуид:запрашени ваздух а понуђен је Лептирасти затварач произвођача Sferaco чији радни флуид не одговара захтеваном. - за ставку 143 Лептирасти затварач међуприрубнички са ручицом DN(No) 200, NP 16; у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван радни флуид:запрашени ваздух а понуђен је Лептирасти затварач произвођача Sferaco чији радни флуид не одговара захтеваном.	16.020.783,00

Овај поступак јавне набавке се обуставља по основу неиспуњења услова за доделу уговора.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) захтев за заштиту права се може поднети у року од десет дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки.



Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви