

	5366-E.03.03.-10921/2-2019		Знака формулара	CF G 023
	Одлука о додели уговора		Број страна	1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
 Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44.
 Место: Обреновац
 Број: 5366-E.03.03.-10921/2-2019
 Свилајнац, 16.01.2019. године

(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01-359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 5366-E.03.03.-10921/1-2019 од 10.01.2019. године), финансијски директор огранка ТЕНТ, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01-296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 42/2018 (ЈН/3000/1520/2018)

Уговор о јавној набавци добара: Струјни мерни трансформатори 35 кВ - ТЕМ, додељује се понуђачу „Винел“ д.о.о. Београд 13. Октобра 1Х, 11231 Ресник, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 167 од 05.11.2018. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана са понуђеном ценом од 635.040,00 динара без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- Предмет јавне набавке је набавка добара: Струјни мерни трансформатори 35 кВ - ТЕМ.
- Процењена вредност јавне набавке износи: 1.000.000,00 динара без ПДВ.
- Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	„Унипром“ д.о.о. Београд	Батајнички пут 3А, 11080 Земун
2.	„Винел“ д.о.о. Београд	13. Октобра 1х, 11231 Ресник
3.	„Сомборелектро“ д.о.о. Сомбор	Ади Ендре 27, 25000 Сомбор
4.	„Adriacore“ д.о.о. Београд	Гандијева 105/1, 11070 Београд
5.	„Елнос БЛ“ д.о.о. Београд	Благоја Марјановића Моше бр. 6, 11070 Београд
6.	PD „Comel“ д.о.о. Београд	Пере Велимировића 8а, 11090 Београд

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/4

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр.	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1.	Понуда понуђача „Унипром“ д.о.о. Београд је неприхватљива због: Наручилац је у конкурсној документацији тачка 3.1. Врста и количина добара и технички захтеви између осталог тражио струјни трансформатор типа АРЕ2-38 према мерној скици која је дата у прилогу и из које се види о ком струјном трансформатору се ради тако да из каталога произвођача тог струјног трансформатора могу да се тачно виде све мере и габарити. Понуђени струјни трансформатор STMS-38, Minel Energy, Србија у овом случају не задовољава захтеве конкурсне документације јер се у приложеном изводу из каталога произвођача за понуђени струјни трансформатор који је другог типа од траженог. У изводу из каталога који је приложио понуђач види се да растојања рупа за учвршћење поменутог струјног трансформатора износе 224x224mm а када се погледа каталог траженог струјног трансформатора може се видети да су растојања рупа за учвршћење 300x220mm, тако да наручилац није у могућности да изврши замену „један за један“ односно морао би да изврши додатне адаптације постојећег портала и постоља за монтажу понуђеног трансформатора. Наручилац би имао додатне трошкове за уградњу - прилагођење постоља у разводном постројењу. Имајући у виду претходно наведено понуда понуђача „Унипром“ д.о.о. Београд је неодговарајућа (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН) јер не испуњава све техничке спецификације наручиоца, а самим тим и неприхватљива (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН), па се иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.	466.560,00 динара без ПДВ-а
3.	Понуда понуђача „Сомборелектро“ д.о.о. Сомбор је неприхватљива због: Наручилац је у конкурсној документацији тачка 3.1. Врста и количина добара и технички захтеви између осталог тражио струјни трансформатор типа АРЕ2-38 према мерној скици која је дата у прилогу и из које се види о ком струјном трансформатору се ради тако да из каталога произвођача тог струјног трансформатора могу да се тачно виде све мере и габарити. Понуђени струјни трансформатор SMTSM 3821 FMT Србија у овом случају не задовољава захтеве конкурсне документације јер се у приложеном изводу из каталога произвођача за понуђени струјни трансформатор који је другог типа од траженог. У изводу из каталога који је приложио понуђач види се да растојања рупа за учвршћење поменутог струјног трансформатора износе 270x126mm а када се погледа каталог траженог струјног трансформатора може се	501.600,00 динара без ПДВ-а

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	3/4

	видети да су растојања рупа за учвршћење 300x220mm, тако да наручилац није у могућности да изврши замену „један за један“ односно морао би да изврши додатне адаптације постојећег портала и постоља за монтажу понуђеног трансформатора. Наручилац би имао додатне трошкове за уградњу - прилагођење постоља у разводном постројењу. Имајући у виду претходно наведено понуда понуђача „Сомборелектро“ д.о.о. Сомбор је неодговарајућа (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН) јер не испуњава све техничке спецификације наручиоца, а самим тим и неприхватљива (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН), па се иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.	
5.	Понуда понуђача „Елнос БЛ“ д.о.о. Београд је неприхватљива због: Наручилац је у конкурсној документацији тачка 3.1. Врста и количина добара и технички захтеви између осталог тражио струјни трансформатор типа АРЕ2-38 према мерној скици која је дата у прилогу и из које се види о ком струјном трансформатору се ради тако да из каталога произвођача тог струјног трансформатора могу да се тачно виде све мере и габарити. Понуђени струјни трансформатор SGF30. ZELISKO Аустрија у овом случају не задовољава захтеве конкурсне документације јер се у приложеном изводу из каталога произвођача за понуђени струјни трансформатор који је другог типа од траженог. У изводу из каталога који је приложио понуђач види се да растојања рупа за учвршћење поменутог струјног трансформатора износе 280x224mm а када се погледа каталог траженог струјног трансформатора може се видети да су растојања рупа за учвршћење 300x220mm, тако да наручилац није у могућности да изврши замену „један за један“ односно морао би да изврши додатне адаптације постојећег портала и постоља за монтажу понуђеног трансформатора. Наручилац би имао додатне трошкове за уградњу - прилагођење постоља у разводном постројењу. Имајући у виду претходно наведено понуда понуђача понуђача „Елнос БЛ“ д.о.о. Београд је неодговарајућа (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН) јер не испуњава све техничке спецификације наручиоца, а самим тим и неприхватљива (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН), па се иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.	501.000,00 динара без ПДВ-а

5. Понуде понуђача, које нису одбијене а евидентирани су у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројевима: 2. „Винел“ д.о.о. Београд, 4. „Adriacore“ д.о.о. Београд, и 6. PD „Comel“ д.о.о. Београд су благовремене, Наручилац их није одбио због битних недостатака, одговарајуће су, не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и не прелазе износ процењене вредности јавне набавке, па су као такве оцењене прихватљивим.

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	4/4

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Комисија након прегледа и стручне оцене понуда, **прихватљиве понуде рангира** применом критеријума „најнижа понуђена цена“ на следећи начин:

Ред. бр.	Понуђач	Цена	Ранг
2.	„Винел“ д.о.о. Београд 13. Октобра 1X, 11231 Ресник	635.040,00 динара без ПДВ-а	1.
4.	„Adriacore“ д.о.о. Београд Гандијева 105/1, 11070 Београд	711.540,00 динара без ПДВ-а	2.
6.	PD „Comel“ д.о.о. Београд Пере Велимировића 8а, 11090 Београд	991.008,00 динара без ПДВ-а	3.

7. На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу „Винел“ д.о.о. Београд 13. Октобра 1X, 11231 Ресник, чија је понуда благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана, са понуђеном ценом од 635.040,00 динара без ПДВ.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.



Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић, дипл. екон.

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви