

	5366-E.03.03.-5844/1-2019	Страна формулара	СР. G-028
	Одлука о додели уговора	Број страна	1/5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
 Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44.
 Место: Обреновац
 Број: 5366-E.03.03.-5844/1-2019
 Свилајнац, 08.01.2018. године

(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01-359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 5366-E.03.03.-338449/11-2018 од 12.12.2018. године), финансијски директор огранка ТЕНТ, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01-296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 43/2018 (ЈН/3000/1500/2018)

Уговор о јавној набавци добара: Пумпа на депонији шљаке - ТЕМ, додељује се понуђачу „Репро-Опрема“ д.о.о. Београд Славонских бригада 26, 11030 Београд, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 770/18 од 13.11.2018. године, благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 1.798.200,00 динара без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- Предмет јавне набавке је набавка добара: Пумпа на депонији шљаке - ТЕМ.
- Процењена вредност јавне набавке износи: 2.000.000,00 динара без ПДВ.
- Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	„Репро-Опрема“ д.о.о. Београд,	Славонских бригада 26, 11030 Београд
2.	ПД „Ивинг“ Ниш	Косовке девојке 32А 18000 Ниш
3.	„Металпродукт“ ПР Ниш – Нишка Бања	Жарка и Јелене Јоковић 14 Насеље Никола Тесла 18110 Ниш – Нишка Бања

- Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

2/5

Ред. бр.	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
2.	Понуда понуђача ПД „Ивинг“ Ниш је неприхватљива због: - Наручилац је у конкурсној документацији између осталог захтевао техничку документацију која се доставља приликом подношења понуде: За понуђени тип пумпног агрегата доставити извод из каталога произвођача или произвођачки технички лист из којих се морају видети захтеване техничке и монтажне карактеристике пумпног агрегата који је предмет набавке. - Понуђач је у обрасцу структуре цене понудио пумпу произвођача Saer Италија, тип пумпе NCB 150-315A. - Понуђач није доставио извод из каталога произвођача или произвођачки технички лист произвођача Saer Италија чију пумпу понуђач нуди, у коме су наведене захтеване техничке карактеристике пумпе односно није потврдио од стране произвођача пумпе техничке карактеристике које је дао у упоредном табеларном прегледу. Дакле понуђач није доставио захтеване техничке карактеристике пумпе у виду извода из каталога произвођача или произвођачком техничком листу а које се односе на стандарде понуђене пупе и то да ли је пумпа израђена у складу са ISO 5199 са димензијама и номиналним перформансама које испуњавају EN 733, називни притисак прирубница пумпе и стандард који се односи на димензије уградње, распон температуре радног медија, називни проток, називна висина, стварни пречник ротора, називни пречник ротора, пречник вратила, материјал кућишта пумпе, материјал ротора пумпе, материјал потрошног прстена, материјал вратила, материјале и начин заптивања пумпе, максималну температуру околине, максимални радни притисак, пречник усиса пумпе, пречник потиса пумпе, тип и ознаку спојнице. - Понуђач није доставио извод из каталога произвођача или произвођачки технички лист који се односи на монтажне карактеристике понуђеног пумпног агрегата односно није доставио уградбене мере пумпног агрегата које су потврђене од стране произвођача у виду извода из каталога или техничког листа. Приложени цртеж пумпног агрегата са монтажним карактеристикама оверен од стране понуђача који је понуђач доставио није захтевани извод из каталога произвођача или произвођачки технички лист произвођача Saer Италија јер приложени документ	959.100,00 динара без ПДВ-а



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

3/5

	садржи само ознаку понуђача и лого понуђача односно не садржи никакву ознаку произвођача Saer Италија понуђеног пумног агрегата. На приложеном документу је наведено да је позиција бр.1 пумпа NCB 150-315A Saer Италија, позиција бр.3 постољна плоча Ивинг д.о.о.Ниш док се у левом углу налази лого и назив понуђача Ивинг д.о.о.Ниш што значи да приложени документ није извод из каталога произвођача или произвођачки технички лист произвођача понуђене пумпе Saer Италија . • У приложеном изводу из каталога произвођача понуђеног електромотора нису дате захтеване техничке карактеристике које се односе на: заштиту мотора и шеме повезивања као и индекс минималне ефикасности; • У приложеном изводу из каталога произвођача понуђеног електромотора је дат податак да је закључана струја ротора односно струја покретања 740/429 А (струја покретања понуђеног електромотора 750-750% у односу на називну струју понуђеног електромотора 98,6/57,2А) што је знатно већа струја покретања од захтеване (захтевана струја покретања:680-680 % за захтевану називну струју:100-93,0/58,0-54,0 А) што не одговара техничком захтеву Наручиоца јер понуђени електромотор у овом случају није компатибилан са заштитама на управљачком орману. Имајући у виду све претходно наведено понуда понуђача ПД „Ивинг“ Ниш је неодговарајућа (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН) јер не испуњава све техничке спецификације наручиоца, а самим тим и неприхватљива (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН), па се иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.	
3.	Понуда понуђача „Металпродукт“ ПР Ниш – Нишка Бања је неприхватљива због: • Наручилац је у конкурсној документацији између осталог захтевао техничку документацију која се доставља приликом подношења понуде: За понуђени тип пумпног агрегата доставити извод из каталога произвођача или произвођачки технички лист из којих се морају видети захтеване техничке и монтажне карактеристике пумпног агрегата који је предмет набавке. Понуђач је у обрасцу структуре цене понудио пумпу коју сам производи, тип пумпе MCP 150-315. • Понуђач није доставио извод из каталога произвођача или произвођачки технички лист из кога се могу видети захтеване техничке карактеристике електромотора понуђеног пумпног агрегата односно понуђач није потврдио техничке карактеристике електромотора које је	894.590,00 динара без ПДВ-а



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

4/5

дао у упоредном прегледу захтеваних и понуђених карактеристика. Дакле понуђач није доставио захтеване техничке карактеристике електромотора у виду извода из каталога произвођача или произвођачком техничком листу а које се односе на: IE класа ефикасности електромотора, фреквенција струје, потребни напон, називна струју, струју покретања, фактор снаге, називну брзину, ефикасност мотора уз пуно оптерећење, ефикасност мотора при $\frac{3}{4}$ оптерећења: 95.1-95.1 %, ефикасност мотора при $\frac{1}{2}$ оптерећења, класу заштите, класу изолације, заштиту мотора, врсту подмазивача, индекс минималне ефикасности.

- Наручилац је у конкурсној документацији навео да је пумпа намењена за рад у режиму са фреквентном регулацијом и у техничким подацима навео да је захтевана класа изолације електромотора (IEC 85): F. Понуђач није доставио податке да ли је понуђени електромотор намењен за рад у режиму са фреквентном регулацијом односно да ли је са класом изолације F;
- Понуђач је доставио извод из каталога произвођача или произвођачки технички лист у коме су дати подаци који се односе на материјално извођење понуђене пумпе типа MCP. У приложеном документу стоји да се потрошни прстен понуђене пумпе типа MCP израђује у варијанти од материјала PCuSn што не одговара техничком захтеву Наручиоца (захтеван материјал високолегирани месинг CuZn34Mn3Al2). Понуђач приложеним изводом из каталога произвођача или техничком листу произвођача није потврдио материјал потрошног прстена који нуди у упоредном табеларном прегледу односно у приложеној документацији произвођача није дат податак да се понуђени тип пумпе израђује са потрошним прстеном у варијанти од материјала високолегирани месинг CuZn34Mn3Al2. У приложеном документу стоји да се вратило понуђене пумпе типа MCP израђује у варијанти од материјала Č.1531 што не одговара техничком захтеву Наручиоца (захтеван материјал вратила EN:W.Nr.1.4021/1.4034). Понуђач приложеним изводом из каталога произвођача или техничком листу произвођача није потврдио материјал вратила који нуди у упоредном табеларном прегледу односно у приложеној документацији произвођача није дат податак да се понуђени тип пумпе израђује са вратилом у варијанти од материјала

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	5/5

EN:W.Nr.1.4021/1.4034.	
Имајући у виду све претходно наведено понуда понуђача „Металпродукт“ ПР Ниш – Нишка Бања је неодговарајућа (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН) јер не испуњава све техничке спецификације наручиоца, а самим тим и неприхватљива (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН), па се иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.	

- Понуда понуђача, која није одбијена а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем: 1. „Репро-Опрема“ д.о.о. Београд је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.
- Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
- Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, па Комисија, у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда, предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе одлуку о додели уговора понуђачу „Репро-Опрема“ д.о.о. Београд Славонских бригада 26, 11030 Београд, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 1.798.200,00 динара без ПДВ.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.



Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић, дипл. екон.

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви