

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место: Обреновац

Број: 105-Е.03.01-30575/14-2019

12-03-2019

(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 105-Е.03.01-30575/13-2019 од 07.03.2019. године), финансијски директор ТЕНТ, по пуномоћју в.д. директора ЈП ЕПС, бр.12.01.296992/1-17 од 15.06.2017.године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2271/2018 (3000/0470/2018)**

Уговор о јавној набавци добара: Противпожарна пумпа, додељује се понуђачу МЗТ пумпе д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 99Д, стан 3, Београд-Нови Београд, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 12-02/2019 од 18.02.2019. године, једина благовремена, одговарајућа, прихватљива са понуђеном ценом од 333.655,00 динара без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Предмет јавне набавке је набавка добара: Противпожарна пумпа.
2. Процењена вредност јавне набавке износи 500.000,00 динара без ПДВ.
3. Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	Мопинг д.о.о. Пожаревац	Баје Секулића 66, Пожаревац
2.	Репро-опрема д.о.о. Београд	Славонских бригада 26, Београд-Чукарица
3.	МЗТ пумпе д.о.о. Београд	Булевар Арсенија Чарнојевића 99Д, стан 3, Београд-Нови Београд

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1.	Понуда понуђача Мопинг д.о.о. Пожаревац, Баје Секулића бб, Пожаревац је неодговарајућа. Понуда је технички неодговарајућа из следећих разлога: Техничком спецификацијом је дат цртеж са основним димензијама тражене пумпе (Произвођач: МЗТ, тип: КСР 42-7). Димензија између оса потиса и усиса пумпе на цртежу је М=485mm. Код понуђене пумпе (Произвођач: ЕВІТТ, тип: МGH40/5A) ова димензија по приложеном каталогу је А2=298 mm. Уградња понуђене пумпе захтевала би велике радове на преправци усисног и потисног цевовода, као и велики застој у раду противпожарног система, што никако није прихватљиво. Обзиром да Наручилац већ има у погону 4 пумпе са димензијом између оса потиса и усиса пумпе М=485mm, понуђена пумпа се не може користити као резервна што је и њена планирана намена. Тражене прирубнице на прикључцима пумпе на усису и потису су DN65, што се такође види на приложеном цртежу са основним димензијама. Код понуђене пумпе прирубница на усису пумпе је DN50 а на потису пумпе је DN40. То значи да би уградња ове пумпе тражила замену прирубница цевовода, што би такође захтевало заустављање противпожарног система и додатну набавку одговарајућих прирубница за цевовод.	215.000,00 динара без ПДВ
2.	Понуда понуђача Репро-опрема д.о.о. Београд, Славонских бригада 26, Београд-Чукарица је неприхватљива јер је понуђена цена виша од процењене вредности јавне набавке.	1.013.940,00 динара без ПДВ

5. Понуда понуђача, која није одбијена а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем 3. МЗТ пумпе д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 99Д, стан 3, Београд-Нови Београд је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

7. Како је поднета само једна прихватљива понуда, нису испуњени услови за рангирање понуда.

8. Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија је предложила Наручиоцу да, у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда, донесе одлуку о додели уговора понуђачу МЗТ пумпе д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 99Д, стан 3, Београд-Нови Београд, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 333.655,00 динара без ПДВ.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ОП ЕПС
Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Доставити: финансијском директору Огранка, Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији, Архиви