

KRESLENÉ JE PREVEDENIE PRAVÉ, PREVEDENIE ĽAVÉ JE ZRKADLOVÝ OBRAZ

ZEICHNEN ist RECHTE DURCHFÜHRUNG, LINKE DURCHFÜHRUNG SPIEGEL BILD

BEMERKUNGEN:

1. BERECHNUNG ÜBERDRUCK: 202 kp/cm²
2. BERECHNUNG TEMPERATUR: 496°
3. WÄRMEBEHANDLUNG:
4. SCHWEISSEN GEMÄSS:
5. SCHWEISSNÄHTE IN ZEICHN. J LAUT NK005116
6. PROBEÜBERDRUCK: 262 kp/cm² (AN MONTAGE)
7. U.S. PRÜFUNG: 100%
8. BIEGUNGSNACHBEHEIZEN: R=900
9. HERSTELL. TR. DURCHFÜHRUNG RECHTE TR. LINKE
10. KOEFFIZ. VON SCHWEISSNAHTBEWERTUNG: V=0,7
11. RÖNTGEN: 100%
12. PROBEÜBERDRUCK: 303 kp/cm²
13. DETAIL „H" IST AN DER ZEICHNUNG NR. 3KK091263

POZNÁMKY:

1. VÝPOČTOVÝ PRETLAK: 202 kp/cm²
2. VÝPOČTOVÁ TEPLOTA: 496°
3. TEPELNE SPRACOVAŤ:
4. ZVARAŤ PODĽA: PN 100 74
5. ZVARY V ZNAKU J PODĽA: NK005116
6. SKÚŠOBNÝ TLAK: 262 kp/cm² (NA MONT.)
7. SKÚŠKA ULTRAZVUKOM: 100%
8. POLOMERY OHYBOV: R=900
9. VYROBIŤ 1× PREVEDENIE PRAVÉ 1× ĽAVÉ
10. KOEFICIENT HODNOTENIA ZVARU: V=0,7
11. RÖNTGEN 100%
12. SKÚŠOBNÝ TLAK V DIELNI: 303 kp/cm²
13. DETAIL „H" JE NA VÝKR. Č. 3KK 091263

03BL11

2	VIEKO Ø 226 DECKEL		11375.1			14,6	4KK092730	17
2	VIEKO Ø 203 DECKEL		11325.1			9,6	4KK092729	16
1	NIPREC NÁSTAVEC Ø 14×3		15410.5			0,12	6P-TL301002.5	15
2	TERMOMETER TEPLOMER 1F1		GRUPPE GRUPINA			1,6	3KK091263	14
12	MATE NUT		11416.1			1,7	4KK092678	13
12	PLECH PL 8×30×50	EN 10130-91 EN 10130-91	15120.5		0,8	0,07		12
4	VCHRAVEC SKRUTKA 8/1"		11800.6			0,31	SN021912-85	11
4	NIPREC NÁSTAVEC Ø 55		15120.5			0,41	4KK092698	10
	UCHWERKY MAT. ZVAR. MATERIAL	ATEST						9
2	TR. RÚRE Ø 296×34-2520	EN 10217-1-91 EN 10216-2-91	15121.5		048	555		8
1	TR. RÚRE Ø 296×34-4080	-"-	15121.5		048	880		7
1	TR. RÚRE Ø 296×34-2620	-"-	15121.5		048	576		6
1	TR. RÚRE Ø 136×34-4730	-"-	15121.5		048	905		5
1	TR. RÚRE Ø 296×34-930	-"-	15121.5		048	205		4
1	VÝTREKOVÝ EJEKTOR	-"-	GRUPPE GRUPINA			1392	0KK090210	3
1	TR. RÚRE Ø 296×34-3500	-"-	15121.5		048	770		2
1	TR. RÚRE Ø 296×34-4200	-"-	15121.6		048	925		1

6980 Kg

Druh rozmeru zvaru	Označenie elektródy pre druh zvaru	Druh zvaru v prvku prvku
1/2 P 245	E44.83	11
1/2 P 27	E44.83	16

PRE MONTÁŽ

		Ø2	Ø2,5	Ø3,15	Ø4	Ø5	Ø6,3
055083-B	20	130	120	600			
E44.83	100	30	30	120			

PRE MONTÁŽ

		Ø2	Ø2,5	Ø3,15	Ø4	Ø5
055083-B	100	290	330			

Δ5	055083-B	6,8
1/2 V 9 Δ5	E44.83	3,6
1/2 V 10 Δ6	055083-B	6,2
Δ14	055083-B	0,7
W 30	055083-B	5,6
W 30	055083-B	1,8

1:10
(1:1)
(1:1)

26.2.1975

OBRENOVAC

TEXT Text Text TO	
0 2 4 0 3 7	
TEXT Lokacia TO	SPOLU
0 3 6 1 1	8

PREVÁDZACIE POTRUBIE 1KK 090296

2 PRENR II DO PRENR I.

DURCHANSCHLEITUNG VON Ø2 IV. IN DEN Ø2 V.