

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/6

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.
Место: Обреновац
Број: 105-Е.03.01-61006/25-2018

18 05 2018

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016.године и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда 105-Е.03.01-61006/24-2018 од 16.05.2018.године,), финансијски директор Огранка ТЕНТ, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 3000/1989/2017(1796/2017)

Уговор о јавној набавци добара : Главни разводи и подразводи 0,4кВ ТЕНТ Б, додељује се понуђачу: Електроват“ д.о.о. Београд, ул: Шуматовачка 124/6, 11 000 Београд, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 1018/101 од 17.04.2018. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива са понуђеном ценом од 25.722.918,00 динара без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Предмет јавне набавке је набавка добара : Главни разводи и подразводи 0,4кВ ТЕНТ Б

2. Процењена вредност јавне набавке износи: 30.000.000,00 динара без ПДВ.

3. Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	„Електроват“ д.о.о. Београд	Ул: Шуматовачка 124/6 11 000 Београд
2.	Група понуђача: „Siemens“ d.o.o. Beograd (носилац посла) и „ Енерготехника – Јужна Бачка“ д.о.о. Нови Сад (члан заједничке понуде),	Ул Омладинских бригада бр. 90в 11 000 Београд Ул: Пут новосадског партизанског одреда бр. 1 21 000 Нови Сад

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/6

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1.	Понуда Групе понуђача „Siemens“ d.o.o. Beograd (носилац посла) и „ Енерготехника – Јужна Бачка“ д.о.о. Нови Сад (члан заједничке понуде), је технички неприхватљива – незадовољава техничку спецификацију за позиције 1,2,3,4,5,6 и 7.	28.488.673,02 динара без ПДВ,

Р.Бр.	Бр. Поз.	Ознака и карактеристике Тражених уређаја	Ознака и карактеристике Понуђених уређаја	Образложење
1.	1.3.1 и 2.3.1	Трополни заштитни прекидач ABB XT1N 160 TMD100-1000, са подесивом заштитом од преоптерећења и фиксном тренутном заштитом, In=100A, Icu=36kA	Трополни заштитни прекидач Сиенс 3VA1010-4ED32-0AA0 са фиксном заштитом од преоптерећења и фиксном тренутном заштитом, In=100A, Icu=36kA	Понуђени уређај не поседује подесиву заштиту од преоптерећења
2.	1.5.1 и 2.5.1	Трополни заштитни прекидач ABB XT4N 160 M LIU 160, са подесивом заштитом од преоптерећења и подесивом краткоспојном заштитом, In=160A, Icu=36kA	Трополни заштитни прекидач Сиенс 3RV2341-4MC10,, без заштите од преоптерећења и фиксном краткоспојном заштитом, In=100A, Icu=36kA	Понуђени уређај не поседује заштиту од преоптерећења и подесиву краткоспојну заштиту
3.	1.5.2 и 2.5.2	Трополни контактор АББ AF190-30-11-13 In=190A, Pn=90kW AC-3 pri 400V i 55°C	Трополни контактор Сиенс 3RT2046-3AP00 In=95A, Pn=45kW AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.
4.	1.6.1 и 2.6.1	Трополни заштитни прекидач ABB XT2N 160 M LIU 100, са подесивом заштитом од преоптерећења и подесивом краткоспојном заштитом, In=100A, Icu=36kA	Трополни заштитни прекидач Сиенс 3RV2341-4KC10, без заштите од преоптерећења и фиксном краткоспојном заштитом, In=75A, Icu=36kA	Понуђени уређај не поседује заштиту од преоптерећења и подесиву краткоспојну заштиту, а није ни предвиђен за тражену струју
5.	1.6.2 и 2.6.2	Трополни контактор ABB AF116-30-11-13 In=116A, Pn=55kW AC-3 pri 400V i 55°C	Трополни контактор Сиенс 3RT2045-3AP00 In=80A, Pn=37kW AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.
6.	1.7.1 и 2.7.1	Трополни заштитни прекидач	Трополни заштитни прекидач	Понуђени уређај не поседује



Одлука о додели уговора

Ознака
формулар

QF-G-023

Број страна

3/6

		ABB XT2N 160 M LIU 100, са подесивом заштитом од преоптерећења и подесивом краткоспојном заштитом, $I_n=100A$, $I_{cu}=36kA$	Сиенс 3RV2341-4JC10, без заштите од преоптерећења и фиксном краткоспојном заштитом, $I_n=63A$, $I_{cu}=36kA$	заштиту од преоптерећења и подесиву краткоспојну заштиту, а није ни предвиђен за тражену струју
7.	1.7.2 и 2.7.2	Трополни контактор ABB AF116-30-11-13 $I_n=116A$, $P_n=55kW$ AC-3 pri 400V i 55°C	Трополни контактор Сиенс 3RT2045-3AP00 $I_n=80A$, $P_n=37kW$ AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.
8.	1.8.1 и 2.8.1	Моторно заштитни прекидач са термичком и магнетном заштитом ABB MS116-25 $I_n=20÷25A$	Моторно заштитни прекидач без термичке, са магнетном заштитом Сиенс 3RV2321-4EC10 $I_n=32A$	Понуђени уређај не поседује термичку заштиту
9.	1.8.2 и 2.8.2	Трополни контактор ABB AF38-30-00-13 $I_n=38A$, $P_n=18,5kW$ AC-3 pri 400V i 60°C	Трополни контактор Сиенс 3RT2027-2AP00 $I_n=32A$, $P_n=15kW$ AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.
10.	1.9.1 и 2.9.1	Моторно заштитни прекидач са термичком и магнетном заштитом ABB MS116-16 $I_n=10÷16A$	Моторно заштитни прекидач без термичке, са магнетном заштитом Сиенс 3RV2311-4AC10 $I_n=16A$	Понуђени уређај не поседује термичку заштиту
11.	1.9.2 и 2.9.2	Трополни контактор ABB AF38-30-00-13 $I_n=38A$, $P_n=18,5kW$ AC-3 pri 400V i 60°C	Трополни контактор Сиенс 3RT2026-1AP00 $I_n=25A$, $P_n=11kW$ AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.
12.	1.10.1 и 2.10.1	Моторно заштитни прекидач са термичком и магнетном заштитом ABB MS116-10 $I_n=6,3÷10A$	Моторно заштитни прекидач без термичке, са магнетном заштитом Сиенс 3RV2311-1JC10 $I_n=10A$	Понуђени уређај не поседује термичку заштиту
13.	1.10.2 и 2.10.2	Трополни контактор ABB AF26-30-00-13 $I_n=26A$, $P_n=11kW$ AC-3 pri 400V i 60°C	Трополни контактор Сиенс 3RT2024-1AP00 $I_n=12A$, $P_n=5,5kW$ AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.
14.	1.11.1 и 2.11.1	Моторно заштитни прекидач са термичком и магнетном заштитом ABB MS116-2,5 $I_n=1,6÷2,5A$	Моторно заштитни прекидач без термичке, са магнетном заштитом Сиенс 3RV2311-1BC10 $I_n=2A$	Понуђени уређај не поседује термичку заштиту
15.	1.11.2 и 2.11.2	Трополни контактор ABB AF26-30-00-13 $I_n=26A$, $P_n=11kW$ AC-3 pri 400V i 60°C	Трополни контактор Сиенс 3RT2015-1AP01 $I_n=7A$, $P_n=3kW$ AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.
16.	1.12.1 и 2.12.1	Моторно заштитни прекидач са термичком и магнетном заштитом ABB MS116-1.6 $I_n=1÷1,6A$	Моторно заштитни прекидач без термичке, са магнетном заштитом Сиенс 3RV2311-1BC10	Понуђени уређај не поседује термичку заштиту



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

4/6

17.	1.12.2 и 2.12.2	Трополни контактор ABB AF26-30-00-13 In=26A, Pn=11kW AC-3 pri 400V i 60°C	In=2A Трополни контактор Сиенс 3RT2015-1AP01 In=7A, Pn=3kW AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.
18.	3.3.1 и 4.3.1	Трополни заштитни прекидач ABB XT1N 160 TMD100-1000 са подесивом заштитом од преоптерећења и фиксном тренутном заштитом, In=100A, Icu=36kA	Трополни заштитни прекидач Сиенс 3VA1010-4ED32- 0AA0, са фиксном заштитом од преоптерећења и фиксном тренутном заштитом, In=100A, Icu=36kA	Понуђени уређај не поседује подесиву заштиту од преоптерећења
19.	3.6.1 и 4.6.1	Моторно заштитни прекидач са термичком и магнетном заштитом ABB MS116-20 In=16÷20A	Моторно заштитни прекидач без термичке, са магнетном заштитом Сиенс 3RV2311-4AC10 In=16A	Понуђени уређај не поседује термичку заштиту
20.	3.7.1 и 4.7.1	Моторно заштитни прекидач са термичком и магнетном заштитом ABB MS116-10 In=6,3÷10A	Моторно заштитни прекидач без термичке, са магнетном заштитом Сиенс 3RV2311-1JC10 In=10A	Понуђени уређај не поседује термичку заштиту
21.	3.7.2 и 4.7.2	Трополни контактор ABB AF26-30-00-13 In=26A, Pn=11kW AC-3 pri 400V i 60°C	Трополни контактор Сиенс 3RT2024-1AP00 In=12A, Pn=5,5kW AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.
22.	3.8.1 и 4.8.1	Моторно заштитни прекидач са термичком и магнетном заштитом ABB MS116-10 In=6,3÷10A	Моторно заштитни прекидач без термичке, са магнетном заштитом Сиенс 3RV2311-1JC10 In=10A	Понуђени уређај не поседује термичку заштиту
23.	3.8.2 и 4.8.2	Трополни контактор ABB AF26-30-00-13 In=26A, Pn=11kW AC-3 pri 400V i 60°C	Трополни контактор Сиенс 3RT2024-1AP00 In=12A, Pn=5,5kW AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.
24.	3.9.1 и 4.9.1	Моторно заштитни прекидач са термичком и магнетном заштитом ABB MS116-6.3 In=4÷6,3A	Моторно заштитни прекидач без термичке, са магнетном заштитом Сиенс 3RV2311-1JC10 In=10A	Понуђени уређај не поседује термичку заштиту
25.	3.9.2 и 4.9.2	Трополни контактор ABB AF26-30-00-13 In=26A, Pn=11kW AC-3 pri 400V i 60°C	Трополни контактор Сиенс 3RT2024-1AP00 In=12A, Pn=5,5kW AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.
26.	3.10.1 и 4.10.1	Моторно заштитни прекидач са термичком и магнетном заштитом ABB MS116-6.3 In=2,5÷4A	Моторно заштитни прекидач без термичке, са магнетном заштитом Сиенс 3RV2311-1EC10 In=4A	Понуђени уређај не поседује термичку заштиту



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

5/6

27.	3.10.2 и 4.10.2	Трополни контактор ABB AF26-30-00-13 In=26A, Pn=11kW AC-3 pri 400V i 60°C	Трополни контактор Сиенс 3RT2015-1AP01 In=7A, Pn=3kW AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.
28.	3.11.1 и 4.11.1	Моторно заштитни прекидач са термичком и магнетном заштитом ABB MS116-6.3 In=0,63÷1A	Моторно заштитни прекидач без термичке, са магнетном заштитом Сиенс 3RV2311-0KC10 In=1,25A	Понуђени уређај не поседује термичку заштиту
29.	3.11.2 и 4.11.2	Трополни контактор ABB AF26-30-00-13 In=26A, Pn=11kW AC-3 pri 400V i 60°C	Трополни контактор Сиенс 3RT2015-1AP01 In=7A, Pn=3kW AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.
30.	5.4.1	Моторно заштитни прекидач са термичком и магнетном заштитом ABB MS116-16 In=10÷16A	Моторно заштитни прекидач без термичке, са магнетном заштитом Сиенс 3RV2311-4AC10 In=16A	Понуђени уређај не поседује термичку заштиту
31.	5.4.2	Трополни контактор ABB AF38-30-00-13 In=38A, Pn=18,5kW AC-3 pri 400V i 60°C	Трополни контактор Сиенс 3RT2026-1AP00 In=25A, Pn=11kW AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.
32.	5.5.1	Моторно заштитни прекидач са термичком и магнетном заштитом ABB MS116-6.3 In=4÷6,3A	Моторно заштитни прекидач без термичке, са магнетном заштитом Сиенс 3RV2311-1GC10 In=6,3A	Понуђени уређај не поседује термичку заштиту
33.	5.5.2	Трополни контактор ABB AF38-30-00-13 In=38A, Pn=18,5kW AC-3 pri 400V i 60°C	Трополни контактор Сиенс 3RT2024-1AP00 In=12A, Pn=11kW AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.
34.	5.6.1	Трополни заштитни прекидач ABB XT1N 160 TMD100-1000,, са подесивом заштитом од преоптерећења и фиксном тренутном заштитиом, In=100A, Icu=36kA	Трополни заштитни прекидач Сиенс 3VA1010-4ED32-0AA0 са фиксном заштитом од преоптерећења и фиксном тренутном заштитиом, In=100A, Icu=36kA	Понуђени уређај не поседује подесиву заштиту од преоптерећења
35.	6.3.1 и 7.3.1	Трополни заштитни прекидач ABB XT1N 160 TMD100-1000, са подесивом заштитом од преоптерећења и фиксном тренутном заштитиом, In=100A, Icu=36kA	Трополни заштитни прекидач Сиенс 3VA1010-4ED32-0AA0, са фиксном заштитом од преоптерећења и фиксном тренутном заштитиом, In=100A, Icu=36kA	Понуђени уређај не поседује подесиву заштиту од преоптерећења
36.	6.5.1 и 7.5.1	Трополни заштитни прекидач	Трополни заштитни прекидач	Понуђени уређај није предвиђен за

		Одлука о додели уговора		Ознака формулара	QF-G-023
				Број страна	6/6
		ABB XT4N 160 M LIU 160, са подесивом заштитом од преоптерећења и подесивом краткоспојном заштитом, In=160A, Icu=36kA	Сиенс 3VL2710-2DK36-0AB1, са подесивом заштитом од преоптерећења и подесивом тренутном заштитом, In=160A, Icu=36kA	тражену струју.	
37.	6.5.2. и 7.5.2	Трополни контактор АBB AF190-30-11-13 In=190A, Pn=90kW AC-3 pri 400V i 55°C	Трополни контактор Сиенс 3RT1054-2AP36 In=115A, Pn=55kW AC-3 pri 400V i 60°C	Понуђени уређај није предвиђен за тражену снагу и струју.	

5. Понуда понуђача, која није одбијена а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем1 (један) је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

7. Како је поднета само једна прихватљива понуда, нису испуњени услови за рангирање понуда

8. На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу: Електроват“ д.о.о. Београд, ул: Шуматовачка 124/6, 11 000 Београд, чија је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива, са понуђеном ценом од 25.722.918,00 динара без ПДВ.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви