

Електропривреда Србије - ЕПС

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА, ОБРЕНОВАЦ

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

**ПРЕДМЕТ:** Одговори на постављена питања по ЈН бр. 7028 – Набавка нове високопритисне арматуре


Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 7028 - Набавка нове високопритисне арматуре:

Питање бр. 1. Колика је вредност  $\Delta P$  на вентилима (колика је разлика притиска испред и иза вентила) ?

Одговор бр. 1. Разлика притиска испред и иза вентила је  $\approx 40$  bar-a.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  
Зоран Тодоров,  
члан комисије за ЈН