



Електропривреда Србије - ЕПС

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА, ОБРЕНОВАЦ

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања по ЈН бр. 7022 – Инсталациони и изолациони материјал.

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12) достављамо Вам одговор на постављено питање по ЈН бр. 7022 – Инсталациони и изолациони материјал.

Питање бр. 1. Позиција 1-С обзиром да су стандарди ISO 9002 и 9003 обједињени у стандард 9001, надамо се да је довољно да за позицију 1 доставимо сертификат ISO 9001с обзиром да је он једини доступан.

Одговор бр. 1. За позицију бр. 1 довољно је и да доставите сертификат ISO 9001.

Питање бр. 2. Позиције 18-20-Да ли Вам је потребан електроизолациони материјал у В или у F класи.

Одговор бр.2. Нама је потребан прешпан електроизолационог материјала класе "Ф".

Питање бр. 3. Позиција 30- Да ли је атест неопходно доставити уз понуду?

Одговор бр. 3. Атест је неопходно доставити уз понуду.

Питање бр. 4. Позиција 65- Који калај вам је потребан? Који "Ф"?

Одговор бр. 4. Нама је потребан калај ф 2 mm.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Славиша Добросављевић
члан комисије за ЈН