



Електропривреда Србије - ЕПС

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА, ОБРЕНОВАЦ

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање по ЈН бр. 7022 – Набавка инсталационог и изолационог материјала.

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12) достављамо Вам одговор на постављено питање по ЈН бр. 7022 – Набавка инсталационог и изолационог материјала.

Питање бр. 1. На позицији бр. 33 у ЈН бр. 7022 тражи се FBRI 10-6 N (20 паковања). Не постоји таква ознака, већ FBRNI 10-6 N. Да ли је штампарска грешка?

Одговор бр. 1. У питању је штампарска грешка нама је потребна ознака FBRNI 10-6 N.

Питање бр. 2. На позицијама 39-48 није дефинисан пресек каблова за које се траже ознаке РМН. Молим Вас дефинишите.

Одговор бр. 2. Ми смо у техничкој спецификацији написали да је ознака за проводнике типа РМН 2. Број 2 на крају означава који је пресек проводника у питању.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Славиша Добросављевић
члан комисије за ЈН