



## СВИМ ПОНУЂАЧИМА

**Предмет:** Питања и одговори бр.1 за јавну набавку број 974/2013 - Компресорска станица са резервоаром

### Питање бр.1:

Koji se tačno parametri relevantni za rad kompresora (stanice) smatraju potrebnim za očitavanje na LCD displeju upravljačke jedinice i daljinsku kontrolu?

**Одговор:** Parametri koje je potrebno očitati i korigovati na lokalnom displeju su:

- 1 – Vrednost pritiska u mreži (rezervoaru),
- 2 – Zadati set point (vrednosti pritisaka opterećenja i rasterećenja),
- 3 – Stanje kompresora (uključen/isključen)
- 4 – Kvar
- 5 – Manuelno i automatsko podešavanje režima rada kompresora vodeći/podređeni

### Питање бр.2:

Za koje se funkcije kompresora predviđa daljinsko upravljanje i kontrola?

**Одговор:** Daljinsko upravljanje i kontrola se odnosi na:

- 1 – Uključenje / isključenje kompresora,
  - 2 – Zadavanje vrednosti pritisaka opterećenja i rasterećenja,
  - 3 – Manuelno i automatsko podešavanje režima rada kompresora vodeći/podređeni
- Pored toga, sve informacije koje su prikazane na displeju, moraju biti vidljive i daljinskoj kontroli

**НАПОМЕНА:** Одговоре, измене и допуне сматрајте саставним делом конкурсне документације.

С поштовањем

У Обреновцу,  
30.09.2013.год



За комисију  
  
 Зоран Бачвански

**ПРИВРЕДНО ДРУШТВО**  
 "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о.

11500 ОБРЕНОВАЦ  
 Богољуба Урошевића  
 Црног 44  
 www.tent.rs  
 e-mail: tent@tent.rs

Централа: 011/8755-011  
 Директор: 011/8755-012  
 Факс: 011/8755-500  
 ТЕ "Никола ТеслаА"  
 Директор: 011/8755-501

ТЕ "Колубара"  
 11563 ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ  
 Централа: 011/8162-153  
 Директор: 011/8123-320  
 Факс: 011/8124-860

ТЕ "Мораво"  
 35210 СВИЛАЈАЦ  
 Директор: 035/321-152  
 Факс: 035/312-304

ТЕ "Никола Тесла Б"  
 11500 ОБРЕНОВАЦ  
 Централа: 011/8111-200  
 Директор: 011/8111-201