


- RASTOJANJE I DATO JE U METRIMA
- KANALE IZOLOVATI SA IZOLACIJOM KOJA IMA PARNU BRANU. DEBLJINA IZOLACIJE IZNOSI 6mm

 <h1>H.K."JANKO LISJAK"</h1> <p>Preduzeće "Projektovanje Gradnja" D.O.O.</p>		Investitor : TE " MORAVA"	
Odgovorni projektant : Jovan Plaovic dipl. ing. mas.		Objekat : TE " MORAVA" SVILAJNAC	
Projektant : Jovan Plaovic dipl. ing. mas.		Projekat : Glavni projekat klimatiz termo komande u glavnom pogonskom objektu	
Saradnik : Gordana Djurovic. ing. mas.		Faza projekta : Radna dokumentacija	
Saradnik :			
Sveska :		Noziv crteza : AKSINOMETRIJSKA ŠEMA –UBACIVANJE	
Revizija 00		DATUM Oktobar	
		COD 0 5	