ЕПС	Одлука о обустави поступка	Ознака формулара	QF-G-026
		Број страна	1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.
Место:Обреновац 105-Е.0301-29507/7-2018
17-04-2018

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електопривреда Србије“ – (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 105-Е.03.01-426164/14-2017 од 26.10.2017. године), финансијски директор Огранка, по Пуномоћју вд директора ЈП ЕПС број 12.01-296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 3000/0873/2017 (2026/2017)

1. ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак за јавну набавку добара: Додатни материјал за заваривање за 2018. годину ТЕНТ - А, (назив и шифра из ОРН: 60520000 – 44315200 Материјал за заваривање, по основу неиспуњења услова за доделу уговора, јер у предметном поступку није поднета ниједна прихватљива понуда.

2. Процењена вредност јавне набавке износи: 5.000.000,00 динара без ПДВ.

3. Поступак ће бити поново спроведен: по објављивању обавештења о обустави поступка.

4. Наручилац нема обавезу надокнаде трошкова за припрему понуде.

5. Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

6. Обавештење о обустави поступка које садржи податке из прилога 3К, објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од пет дана од дана коначности одлуке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подацима о понуђачима по редоследу пријема понуда:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	„ИЦИ“ д.о.о.	11080 Земун Мачванска 8
2.	„МЕГАВАР“ д.о.о. (Носилац понуде) „ТИМ – ИНВЕСТ“ д.о.о. (Члан групе понуђача)	11080 Земун Александра Дубчека 5-9 11000 Београд Симе Игумановића 22/59
3.	„ЕЛИМП“ д.о.о.	11261 Мала Моштаница Шарчевића крај 46
4.	„АП СИДРО“ д.о.о.	11070 Нови Београда Гандијева126

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1.	Понуђач „ИЦИ“ д.о.о. уз понуду за позицију 4 из Обрасца структуре цене приложио је извод из каталога за понуђену електроду која није одговарајућа, јер према ознакама стандарда не гарантује могућност заваривања и наизменичном струјом, што је у супротности са захтевом из КД. За позиције 12 и 13 из Обрасца структуре цене уз понуду је приложио атест за понуђену електроду који не показује тражену тврдоћу метала шава, како је тражено захтевом из КД. За позицију 14 из Обрасца структуре цене, а увидом у податке из атеста достављеног уз понуду, примећује се значајно одступање у хемијском саставу, количина Fe 3,6%, у односу на тражени хемијски састав, количина Fe 1%. Као таква понуђена електрода не одговара траженим условима из КД. Имајући у виду напред наведено понуда понуђача „ИЦИ“ д.о.о. се одбија као неприхватљива.	3.909.500,00
2.	Понуђач „МЕГАВАР“ д.о.о. за позицију 2 из Обрасца структуре цене уз понуду доставио је извод из каталога и атест којим није доказао да је водоника мање од 4ml/100gr чистог метала шава. Такође, понуђач није доставио технологију заваривања, што је био услов уколико се нуди замена за тражену електроду. Из претходно наведеног, понуђена електрода није у складу са захтевима из КД. За позицију 5 из Обрасца структуре цене уз понуду је доставио	3.936.350,00

	извод из каталога и атест којим није доказао да је водоника мање од 4ml/100gr чистог метала шава. Такође, понуђач није доставио технологију заваривања, што је био услов уколико се нуди замена за тражену електроду. Из претходно наведеног, понуђена електрода није у складу са захтевима из КД. За позиције 12 и 13 из Обрасца структуре цене уз понуду је приложио атест за понуђену електроду који не показује тражену тврдоћу метала шава, како је тражено захтевом из КД. За позицију 14 из Обрасца структуре цене, а увидом у податке из атеста достављеног уз понуду, примећује се значајно одступање у хемијском саставу, количина Fe 4,8%, у односу на тражени хемијски састав, количина Fe 1% и изводу из каталога, количина Fe 4,5%. Као таква понуђена електрода не одговара траженим условима из КД. За позицију 16 из Обрасца структуре цене уз понуду Понуђач није доставио технологију заваривања, што је био услов уколико се нуди замена за тражену жицу за заваривање. С тога понуђена жица није у складу са захтевима из КД. Имајући у виду напред наведено понуда понуђача „МЕГАВАР“ д.о.о. се одбија као неприхватљива.	
3.	Понуђач „ЕЛИМП“ д.о.о. за позиције 12 и 13 из Обрасца структуре цене уз понуду је приложио атест за понуђену електроду који не показује тражену тврдоћу метала шава, како је тражено захтевом из КД. За позицију 14 из Обрасца структуре цене, а увидом у податке из атеста достављеног уз понуду, примећује се значајно одступање у хемијском саставу, количина Fe 3,6%, у односу на тражени хемијски састав, количина Fe 1%. Као таква понуђена електрода не одговара траженим условима из КД. Имајући у виду напред наведено понуда понуђача „ЕЛИМП“ д.о.о. се одбија као неприхватљива.	4.787.600,00
4.	Понуда понуђача „АП СИДРО“ д.о.о. је неприхватљива, јер је вредност понуде већа од планом обезбеђених средстава за ову ЈН.	5.114.750,00

Овај поступак јавне набавке се обуставља по основу неиспуњења услова за доделу уговора .

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) захтев за заштиту права се може поднети у року од десет дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви