

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5364-E.03.02-47928/18-2018

05-04-2018

(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 5364-E.03.02-47928/18-2018 од 2.4.2018. године), финансијски директор ТЕНТ, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017., у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/3000/0752/2017(446/2017)

Уговор о јавној набавци добара: "Локална и контактна мерења (ТЕНТ Б)", додељује се понуђачу: **Расотт доо, Максима Горког 28А, 11118 Београд**, чија је Понуда евидентирана код Понуђача под бројем 18016 од 29.01.2018. године, оцењена као благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана са понуђеном ценом од 3.116.792,83 динара без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- Предмет јавне набавке је набавка добара: "Локална и контактна мерења (ТЕНТ Б)"
- Процењена вредност јавне набавке износи: 4.000.000,00 динара без ПДВ.
- Основни подаци о понуђачима:

Ред. Бр.	Назив	Адреса
1.	Мернокор доо, Земун	Ратарски пут 10Б, 11080 Земун
2.	Комел инжењеринг доо, Београд	Церска 69, 11000 Београд
3.	Први српски инжењеринг доо, Београд	др.Теодора Бороцког 82, 11000 Београд
4.	Расотт доо, Београд	Максима Горког 28А, 11118 Београд
5.	Енел доо, Ваљево	Васиља Павловића 10, 14000 Ваљево
6.	Spare Parts International doo, Београд	Краља Милутина 28, 11000 Београд

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/4

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:

Ред. бр.	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
2.	Понуда понуђача „Комел инжењеринг“ доо из Београда је неодговарајућа из следећих разлога: -Позиција 14. Membranski manometar 0 – 60 bar; Ø63; G ¾ B; Wika Model 213.40 + Model 990.36 или одговарајуће. Тражено добро је склоп манометра и мембранског сепаратора. Тражени манометар је мерног опсега 0 – 60 бар, кућиште је са глицеринском испуном, мембрански сепаратор је са спољном челичном мембраном. Понуђено је одговарајуће добро INOL MB 826A7 + сепаратор. Понуђено добро је манометар мерног опсега 0 – 40 бар са сувим кућиштем, за сепаратор није достављена ни ознака ни каталошки извод. Понуђено добро није прихватљиво, не обухвата цео мерни опсег, нема кућиште са глицеринском испуном, није дефинисам мембрански сепаратор.	2.898.100,00 динара без ПДВ-а
3.	Понуда понуђача „Први српски инжењеринг“ доо из Београда је неодговарајућа из следећих разлога: -Позиција 1. Presostat Barksdale B1T - GH 12 SS; 5...80 bar или одговарајуће. Тражено добро је пресостат мерног опсега од 5 до 80 бар, максимална вредност хистерезе је 0,96 бар, микропрекидачи су са златним контактом. Понуђено је одговарајуће добро: Georgine FP6SX, Француска. Понуђено добро има мерни опсег од 10 до 125 бар, максимална вредност хистерезе је 5200 мбар (5,2бар), микропрекидачи су са стандардним контактом. Понуђено добро није прихватљиво, не обухвата цео мерни опсег, има знатно већу вредност хистерезе и контакти микропрекидача нису израђени од одговарајућег материјала као код траженог добра. -Позиција 2. Presostat Barksdale B1T - GH 65 SS; 30...440 bar или одговарајуће. Тражено добро је пресостат мерног опсега од 30 до 440 бар, максимална вредност хистерезе је 3,58 бар, микропрекидачи су са златним контактом. Понуђено је одговарајуће добро: Georgine FPL6VX, Француска. Понуђено добро има мерни опсег од 25 до 400 бар, максимална вредност хистерезе је 36 бар, микропрекидачи су са стандардним контактом. Понуђено добро није	2.324.166,10 динара без ПДВ-а



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

3/4

прихватљиво, не обухвата цео мерни опсег, има знатно већу вредност хистерезе и контакти микропрекидача нису израђени од одговарајућег материјала као код траженог добра.

-Позиција 3. Presostat Barksdale D1T - M 80 SS; 0,3...5,5 bar или одговарајуће. Тражено добро је пресостат мерног опсега од 0,3 до 5,5 бар, максимална вредност хистерезе је 0,1 - 0,2 бар. Понуђено је одговарајуће добро: Georgine FP6PX, Француска. Понуђено добро има мерни опсег од 0,5 до 10 бар, максимална вредност хистерезе је 285 мбар (0,285 бар). Понуђено добро није прихватљиво, не обухвата цео мерни опсег, има већу вредност хистерезе.

-Позиција 4. Presostat Barksdale D1T - M 150 SS; 0,1...10 bar или одговарајуће. Тражено добро је пресостат мерног опсега од 0,1 до 10 бар, максимална вредност хистерезе је 0,2 - 0,4 бар. Понуђено је одговарајуће добро: Georgine FP6QX, Француска. Понуђено добро има мерни опсег од 2,5 до 25 бар, максимална вредност хистерезе је 700 мбар (0,7 бар). Понуђено добро није прихватљиво, не обухвата цео мерни опсег, има већу вредност хистерезе.

-Позиција 5. Presostat Sauter DFC 17 B 59 F 001; -1 do 5 bar или одговарајуће. Тражено добро је пресостат мерног опсега од -1 до 5 бар. Понуђено је одговарајуће добро: Georgine FP6PX, Француска. Понуђено добро има мерни опсег од 0,5 до 10 бар. Понуђено добро није прихватљиво, не обухвата цео мерни опсег.

-Позиција 6. Presostat Sauter DFC 17 B 78 F 001; 0 do 16 bar или одговарајуће. Тражено добро је пресостат мерног опсега од 0 до 16 бар. Понуђено је одговарајуће добро: Georgine FP6QX, Француска. Понуђено добро има мерни опсег од 2,5 до 25 бар. Понуђено добро није прихватљиво, не обухвата цео мерни опсег.

6.

Понуда понуђача „Spare Parts International“ доо, Београд је неприхватљива због понуђене цене која је виша од процењене вредности јавне набавке.

4.739.792,00
динара
без ПДВ-а

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	4/4

Понуде понуђача, које нису одбијене а евидентиране су у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројевима: 1, 4 и 5 су благовремене, Наручилац их није одбио због битних недостатака, одговарајуће су, не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и не прелазе износ процењене вредности јавне набавке, па су као такве оцењене прихватљивим.

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Комисија након прегледа и стручне оцене понуда и одбијања неприхватљивих понуда, **прихватљиве понуде рангира** применом критеријума „најнижа понуђена цена“ на следећи начин:

Ред. бр.	Понуђач	Цена	Ранг
1.	Мернокор доо, Ратарски пут 10Б, 11080 Земун	3.379.600,00	2
4.	Расотт доо, Максима Горког 28А, 11118 Београд	3.116.792,83	1
5.	Енел доо, Васиља Павловића 10, 14000 Ваљево	3.781.206,78	3

На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу **Расотт доо, Максима Горког 28А, 11118 Београд**, чија је понуда благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана, са понуђеном ценом од **3.116.792,83** динара без ПДВ.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор ТЕНТ



Жељко Вујиновић

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви