ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.
Место:Обреновац
Број: 105-E.03.01-43539/18-2018
02-03-2018
(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 192621/30-16 од 25.05.2016 године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 105-E.03.01 од 43539/1+-2018 године), финансијски директор Огранка, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017 године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр.: 3000/0921/2017 (1148/2017)

Уговор о јавној набавци добара: Инсталациони материјали електро опрема НН и СН за ЗП и постројења у ГПО ТЕНТ-А, додељује се понуђачу PD COMEL d.o.o. - Београд , чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 80 од 07.02.2018 године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана са понуђеном ценом од 294.695,00 динара без ПДВ-*а.*

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Предмет јавне набавке је набавка: Инсталациони материјали електро опрема НН и СН за ЗП и постројења у ГПО ТЕНТ-А

1.

2. Процењена вредност јавне набавке износи: 294.695,00 динара без ПДВ-а.

3. Основни подаци о понуђачима:

Ред. Бр.	Назив	Адреса
1.	ELEKTRA SISTEM d.o.o. – Нови Београд	Ул.Палмира Тољатија 5/3,11070 Нови Београд
2.	UNIPROM d.o.o. - Земун	Ул.Батајнички пут 3А, 11080 Земун
3.	PD COMEL d.o.o. - Београд	Ул.Пере Велимировића 8а, 11090 Београд
4.	TISAB d.o.o. - Нови Београд	Ул.Тошин бунар 143, 11070 Нови Београд
5.	PACOMM d.o.o. - Београд	Ул.Максима Горког 28А, 11118 Београд
6.	ЕНЕЛ д.о.о. - Ваљево	Ул.Васиља Павловића 10,14000 Ваљево
7.	ПРВИ СРПСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. – Нови Београд	Ул.Теодора Бороцког 82, 11077 Нови Београд

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
2	Понуда понуђача UNIPROM d.o.o. - Земун је неприхватљива због: Не испуњава техничке услове: Налогом за набавку, кроз Техничку спецификацију и техничку документацију, за ставку 2 ЈН бр. 3000/0921/2017(1148/2017) – Тастер црвени, fi22mm, IP67 230VAC, 1NO и 1NC контакт, комплет, Schrackc серије MM-SET, захтевано је да се испоручи тастер са по једним NO и једним NC контактом. По техничкој документацији произвођача и шифрама које обухватају понуђену ставку дате од стране понуђача, понуђени тастер има два NC контакта (без NO), што није према траженом из техничке спецификације ЈН.	289.780,00

6	Понуда понуђача ЕНЕЛ д.о.о. - Ваљево је неприхватљива због: Не испуњава техничке услове: • Налогом за набавку, кроз Техничку спецификацију и техничку документацију, за ставку 9 ЈН бр. 3000/0921/2017(1148/2017) – Клема Phoenix contact UT 2,5, захтевано је да доња вредност попречног пресека (који одређује попречни пресек проводника за који је клема предвиђена) буде 0,14 mm2. По техничкој документацији произвођача понуђене клеме, за тип понуђене клеме, доња вредност попречног пресека се мења у зависности од типа проводника и припреме његовог завршетка пре уклемавања. У одређеним случајевима то износи 0,2 mm2 што није према траженом из техничке спецификације ЈН. • Налогом за набавку, кроз Техничку спецификацију и техничку документацију, за ставку 10 ЈН бр. 3000/0921/2017(1148/2017) – Клема Phoenix contact UT 4, захтевано је да доња вредност попречног пресека (који одређује попречни пресек проводника за који је клема предвиђена) буде 0,14 mm2. По техничкој документацији произвођача понуђене клеме, за тип понуђене клеме, доња вредност попречног пресека се мења у зависности од типа проводника и припреме његовог завршетка пре уклемавања. У одређеним случајевима то износи 0,2 mm2 што није према траженом из техничке спецификације ЈН. • Налогом за набавку, кроз Техничку спецификацију и техничку документацију, за ставку 11 ЈН бр. 3000/0921/2017(1148/2017) – Клема Phoenix contact UT 4-PE, захтевано је да доња вредност попречног пресека (који одређује попречни пресек проводника за који је клема предвиђена) буде 0,14 mm2.	220.621,00

	По техничкој документацији произвођача понуђене клеме, за тип понуђене клеме, доња вредност попречног пресека се мења у зависности од типа проводника и припреме његовог завршетка пре уклемавања. У одређеним случајевима то износи 0,2 mm2 што није према траженом из техничке спецификације	

7.	Понуда понуђача ПРВИ СРПСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. – Нови Београд је неприхватљива због: Понуђач није испунио услов пословног капацитета. Наручилац је КД тражио да је понуђач испунио услов пословног капацитета, односно да има најмање једну референцу испоручене опреме у 2016 години, исте намене и типа опреми која је тражена овом ЈН. Као доказ било је потребно доставити референтну листу или потписане и оверене потврде наручиоца. Понуђач је доставио два рачуна из којих се види да су испоручени конвертор 220VDC/220VDC и Погонски орман за смештање електричне опреме. Уз понуду није доставио потврде о референтним набавкама али како се ради о уговорима наручиоца, исти је извршио проверу референци. Предмет уговора били су Конвертор 220VDC/220VDC и Погонски орман за смештање електричне опреме, а што не представља предмет ове ЈН, те стога понуђач није испунио услов пословног капацитета.	339.485,94

Понуде понуђача, које нису одбијене а евидентиране су у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројевима: 1, 3, 4 и 5 су благовремене, Наручилац их није одбио због битних недостатака, одговарајуће су, не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и не прелазе износ процењене вредности јавне набавке, па су као такве оцењене прихватљивим.

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Комисија је након прегледа и стручне оцене понуда и одбијања неприхватљивих понуда, **прихватљиве понуде рангирала** применом критеријума „најнижа понуђена цена“ на следећи начин:

Ред. бр.	Понуђач	Цена	Ранг
3.	PD COMEL d.o.o. - Београд	294.695,00	1
1.	ELEKTRA SISTEM d.o.o. – Нови Београд	303.081,55	2
5.	PACOMM d.o.o. - Београд	*355.479,55*	*3*
4.	TISAB d.o.o. - Нови Београд	*359.150,00*	*4*

6. На основу наведеног Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу: PD COMEL d.o.o. - Београд, чија је понуда благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана, са понуђеном ценом од 294.695,00 динара без ПДВ-а.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:
У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви