

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/9

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место: Обреновац

Број: 105-Е.03.01-32146/29-2018
30-03-2018

(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 105-Е.03.01-32146/28-2018 од 26.03.2018. године), финансијски директор Огранка, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 3000/1314/2017 (1417/2017)

Уговор о јавној набавци добара: Набавка мерно-регулационе опреме за капитални ремонт блока 110MW у ТЕ Колубари:

Партија 1 – Набавка мерних кругова температуре
додељује се понуђачу ТЕРМОТЕХНА Шушић доо, Потес јездинско поље 58, 32000 Чачак, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 18-1039 од 19.02.2018. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана са понуђеном ценом од 2.997.625,00 динара без ПДВ

Партија 2 – Набавка пресостата
додељује се понуђачу SPARE PARTS INTERNATIONAL doo, Краља Милутина 28, 11000 Београд, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 907-СПИ од 07.03.2018. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана са понуђеном ценом од 1.034.000,00 динара без ПДВ

Партија 3 – Набавка мерних кругова притиска и диференцијалног притиска
додељује се понуђачу SIEMENS doo, Омладинских Бригада 21, 11070 Нови Београд, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 180223037 од 16.02.2018. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана са понуђеном ценом од 2.944.470,00 динара без

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/9

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Предмет јавне набавке је набавка добара: Набавка мерно-регулационе опреме за капитални ремонт блока 110MW у ТЕ Колубари,

2. Процењена вредност јавне набавке износи: 9.000.000,00 динара без ПДВ, односно по партијама:

1. Партија 1 – Набавка мерних кругова температуре, процењена вредност 3.000.000,00 динара без ПДВ.

2. Партија 2 – Набавка пресостата, процењена вредност 1.500.000,00 динара без ПДВ.

3. Партија 3 – Набавка мерних кругова притиска и диференцијалног притиска, процењена вредност 4.500.000,00 динара без ПДВ

3. Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Назив	Адреса	Редни број партије за коју је поднета понуда
1.	МЕРИС доо, Нови Београд	Народних хероја 42/2, 11070 Нови Београд	3
2.	ЗБ Инжењеринг доо, Београд	Баштованска 3/12 11040 Београд	3
3.	ЕНЕЛ доо Ваљево	Василија Павловић 10 14000 Ваљево	2 и 3
4.	WIG доо, Београд	Булевар Арсениј Чарнојевића 26 11070 Нови Београд	2 и 3
5.	ТЕРМОТЕХНА Шушић доо, Чачак	Потес јездинско поље 58 32000 Чачак	1
6.	SIEMENS доо, Нови Београд	Омладинских Бригада 21 11070 Нови Београд	3
7.	Први Српски Инжењеринг, Београд	др. Теодора Бороцког 2, 11000 Београд	1, 2 и 3
8.	SPARE PARTS INTERNATIONAL доо, Београд	Краља Милутина 28 11000 Београд	2 и 3
9.	RACOMM доо, Београд	Максима Горког 28/А, стан 10 11118 Београд	2 и 3
10.	МЕРНОКОР доо, Земун	Ратарски пут 106 11080 Земун	1, 2 и 3

Неблаговремена Понуда: ЕНЕЛ доо, Ваљево, Измена понуде за партије 2 и 3, заведена код Наручиоца под бројем 105-Е.03.01-32146/26-2018 дана 09.03.2018.

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	3/9

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
Партија 1		
10.	Понуда понуђача <i>Група понуђача: МЕРНОКОР доо, Земун лидер, члан групе Физички факултет Универзитета у Београду</i>, је неприхватљива због: - У позицији 1 тех. спецификације тражена је дужина мерног улошка $L=375\text{mm}$ а у образцу структуре цене „Назив произвођача добара, модел, ознака добара“, колона (9), дефинисан је модел који у каталогу има дужину $L=315\text{mm}$, док се у техничким цртежима у прилогу види да је та димензија $L=375\text{mm}$. - У позицији 2 тех. спецификације тражена је дужина мерног улошка $L=315\text{mm}$ а у образцу структуре цене „Назив произвођача добара, модел, ознака добара“, колона (9), дефинисан је модел који у каталогу има дужину $L=375\text{mm}$, док се у техничким цртежима у прилогу види да је та димензија $L=315\text{mm}$. - У позицијама 7 и 8 тех. спецификације тражена је дужина слободног извода $L=200\text{mm}$ а у образцу структуре цене „Назив произвођача добара, модел, ознака добара“, колона (9), дефинисан је модел који у каталогу има дужину $L=25\text{mm}$, док се у техничким цртежима у прилогу види да је та димензија $L=200\text{mm}$. Како наручилац за позиције 1, 2, 7 и 8 није могао да утврди стварну садржину понуде, то се сходно члану 106. став 1. тачка 5.3ЈН понуда одбија као неприхватљива.	2.842.000,00
7.	Понуда понуђача <i>Први Српски Инжењеринг, Београд</i>, је неприхватљива јер понуђач: - није навео назив произвођача, модел ни ознаку добара у структури цене. - није доставио изводе из каталога произвођача	1.495.000,00



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

4/9

- није доставио све неопходне техничке цртежеса јасно дефинисаним мерама и материјалима према важјећим Исо стандардима
- није доставио детаљну спецификацију производа на српском или енглеском језику(уколико је роба из увоза)
- није доставио банкарску гаранцију за озбиљност понуде
- није доставио модел уговора, потписан и печатиран.
- није доставио доказе да испуњава услов пословног капацитета, односно да поседује Акредитовану лабораторију за еталонирање предметне опреме

Партија 2

Понуда понуђача WIG doo, Београд је неприхватљива због:

- У позицији бр. 1 понуђени пресостат има радни опсег од 3,4÷68,9bar, техничком спецификацијом тражен је опсег од 5÷63bar. Понуђени пресостат има диференцу од 1,7÷8,6bar, а у техничкој спецификацији тражена је фиксна диференца од 1÷2 bar. Понуђени пресостат је за температуру амбијента до 71°C, а техничком спецификацијом тражана је температура до 80 °C.
- У позицији бр. 2 понуђени пресостат има радни опсег од 1,4÷34,5bar, техничком спецификацијом тражен је опсег од 1÷25bar. Понуђени пресостат има диференцу од 0,3÷3,1bar, а у техничкој спецификацији тражена је фиксна диференца од 0,7÷0,9 bar. Понуђени пресостат је за температуру амбијента до 71°C, а техничком спецификацијом тражана је температура до 80 °C.
- У позицији бр. 3 понуђени пресостат има радни опсег од 1÷20,7bar, техничком спецификацијом тражен је опсег од 1÷16bar. Понуђени пресостат има диференцу од 0,2÷1,7bar, а у техничкој спецификацији тражена је фиксна диференца од 0,7÷0,8 bar. Понуђени пресостат је за температуру амбијента до 71°C, а техничком спецификацијом тражана је температура до 80 °C.
- У позицији бр. 4 понуђени пресостат има радни опсег од 0,6÷13,8bar, техничком спецификацијом тражен је опсег од 0,5÷10bar. Понуђени пресостат има диференцу од 0,1÷0,8bar,

4.

813.755,00



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

5/9

а у техничкој спецификацији тражена је фиксна диференца од $0,3 \pm 0,4$ bar. Понуђени пресостат је за температуру амбијента до 71°C , а техничком спецификацијом тражана је температура до 80°C .

- У позицији бр. 5 понуђени пресостат има радни опсег од $0,3 \pm 6,9$ bar, техничком спецификацијом тражен је опсег од $0,5 \pm 6$ bar. Понуђени пресостат има диференцу од $34,5 \pm 413,7$ mbar, а у техничкој спецификацији тражена је фиксна диференца од $0,3 \pm 0,35$ bar. Понуђени пресостат је за температуру амбијента до 71°C , а техничком спецификацијом тражана је температура до 80°C .

- У позицији бр. 6 понуђени пресостат има радни опсег од $0,3 \pm 6,9$ bar, техничком спецификацијом тражен је опсег од $0,5 \pm 4$ bar. Понуђени пресостат има диференцу од $34,5 \pm 413,7$ mbar, а у техничкој спецификацији тражена је фиксна диференца од $0,3 \pm 0,33$ bar. Понуђени пресостат је за температуру амбијента до 71°C , а техничком спецификацијом тражана је температура до 80°C .

- У достављеним каталозима за понуђену опрему нису наведене захтеване карактеристике из техничке спецификације као што су:

- Број циклуса у минути
- Вискозност флуида
- Поновљивост
- Отпорност према вибрацијама и ударима
- Заптивеност

7.

Понуда понуђача Први Српски Инжењеринг, Београд, је неприхватљива јер понуђач:

- није навео назив произвођача, модел ни ознаку добара у структури цене.
- није доставио изводе из каталога произвођача
- није доставио банкарску гаранцију за озбиљност понуде
- није доставио модел уговора, потписан и печатиран.

970.880,00

Партија 3

4.

Понуда понуђача WIG doo, Београд, је неприхватљива због:

- У позицији бр. 1 понуђени трансмитер диференцијалног притиска има опсег сензора од $0 \pm 2,5$ bar, техничком спецификацијом тражен је

1.807.361,00



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

6/9

	опсег сензора од 16÷1600mbar. - У позицији бр. 2 понуђени трансмитер диференцијалног притиска има опсег сензора од 0÷0,25bar, техничком спецификацијом тражен је опсег сензора од 2,5÷250mbar. Техничком спецификацијом тражена је петокрака (петовентилска) арматура према дефинисаним условима, у понуди није понуђена петокрака (петовентилска) арматура, као ни каталог за исту. - У позицији бр. 3 понуђени трансмитер диференцијалног притиска има опсег сензора од 0÷0,25bar, техничком спецификацијом тражен је опсег сензора од 2,5÷250mbar. - У позицији бр. 4 понуђени трансмитер диференцијалног притиска има опсег сензора од 0÷1bar, техничком спецификацијом тражен је опсег сензора од 6÷600mbar. - У позицији бр. 5 понуђени трансмитер притиска има опсег сензора од 0÷70bar, техничком спецификацијом тражен је опсег сензора од 0,63÷63bar. - У позицији бр. 6 понуђени трансмитер притиска има опсег сензора од 0÷300bar, техничком спецификацијом тражен је опсег сензора од 1,6÷160bar. - У позицији бр. 8 понуђени трансмитер притиска има опсег сензора од 0÷7bar, техничком спецификацијом тражен је опсег сензора од 0,04÷4bar. - У позицији бр. 9 понуђени трансмитер притиска има опсег сензора од 0÷25bar, техничком спецификацијом тражен је опсег сензора од 0,16÷16bar. - У позицији бр. 10 понуђени трансмитер притиска има опсег сензора од 0÷7bar, техничком спецификацијом тражен је опсег сензора од 0,01÷1bar.	
1.	Понуда понуђача МЕРИС доо, Нови Београд, је неодговарајућа због: - У позицији бр. 1 понуђени трансмитер диференцијалног притиска има опсег сензора од 3bar, техничком спецификацијом тражен је опсег сензора од 16÷1600mbar. - У позицији бр. 2 понуђени трансмитер диференцијалног притиска има опсег сензора од 500mbar, техничком спецификацијом тражен је опсег сензора од 2,5÷250mbar. Техничком спецификацијом тражена је петокрака	2.900.465,00



Одлука о додели уговора

Ознака
формулар

QF-G-023

Број страна

7/9

	(петовентилска) арматура према дефинисаним условима, у понуди није понуђен каталог за исту. - У позицији бр. 3 понуђени трансмитер диференцијалног притиска има опсег сензора од 500mbar, техничком спецификацијом тражен је опсег сензора од 2,5÷250mbar. - У позицији бр. 4 понуђени трансмитер диференцијалног притиска има опсег сензора од 3bar, техничком спецификацијом тражен је опсег сензора од 6÷600mbar. - У позицији бр. 5 понуђени трансмитер притиска има опсег сензора од 100bar, техничком спецификацијом тражен је опсег сензора од 0,63÷63bar. - У позицији бр. 6 понуђени трансмитер притиска има опсег сензора од 400bar, техничком спецификацијом тражен је опсег сензора од 1,6÷160bar. - У позицији бр. 9 понуђени трансмитер притиска има опсег сензора од 40bar, техничком спецификацијом тражен је опсег сензора од 0,16÷16bar.	
3.	Понуда понуђача ЕНЕЛ доо, Ваљево је неприхватљива због: - У позицији бр. 2 техничком спецификацијом тражена је трансмитер диференцијалног притиска са петокраком (петовентилском) арматуром према дефинисаним условима, а у понуди није понуђена петокрака (петовентилска) арматура, као ни каталог за исту.	3.497.890,00
2.	Понуда понуђача ЗБ Инжењеринг доо, Београд је неприхватљива због: - У позицији бр. 2 техничком спецификацијом тражена је трансмитер диференцијалног притиска са петокраком (петовентилском) арматуром према дефинисаним условима, а у понуди није понуђена петокрака (петовентилска) арматура, као ни каталог за исту.	3.778.300,000
7.	Понуда понуђача Први Српски Инжењеринг, Београд, је неприхватљива јер понуђач: - није навео назив произвођача, модел ни ознаку добара у структури цене. - није доставио изводе из каталога произвођача - није доставио банкарску гаранцију за озбиљност понуде - није доставио модел уговора.	3.635.370,00

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	8/9
потписан и печатиран.			

5. Понуде понуђача, које нису одбијене а евидентирани су у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројевима:

Партија 1: 5

Партија 2: 3, 8, 9 и 10

Партија 3: 6, 8, 9 и 10

су благовремене, Наручилац их није одбио због битних недостатака, одговарајуће су, не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и не прелазе износ процењене вредности јавне набавке, па су као такве оцењене прихватљивим.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Партија 1:

Како је поднета само једна прихватљива понуда, нису испуњени услови за рангирање понуда.

Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија, у случају када је прибављена само једна прихватљива понуда, предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе одлуку о додели уговора понуђачу ТЕРМОТЕХНА Шушић доо, Потес јездинско поље 58, 32000 Чачак, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 2.997.625,00 динара без ПДВ.

Комисија након прегледа и стручне оцене понуда и одбијања неприхватљивих понуда, **прихватљиве понуде рангира** применом критеријума „најнижа понуђена цена“ на следећи начин:

Партија 2

Ред. бр.	Понуђач	Цена	Ранг
1.	SPARE PARTS INTERNATIONAL doo, Краља Милутина 28, 11000 Београд	1.034.000,00	1
2.	Понуђач: ЕНЕЛ доо Ваљево, Василија Павловић 10, 14000 Ваљево	1.071.982,80	2
3.	МЕРНОКОР доо, Ратарски пут 106, 11080 Земун	1.097.600,00	3
4.	РАСОММ доо, Максима Горког 28/А, стан 10, 11118 Београд	1.196.862,00	4

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	9/9

На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу *SPARE PARTS INTERNATIONAL doo*, Краља Милутина 28, 11000 Београд, чија је понуда благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана, са понуђеном ценом од 1.034.000,00 динара без ПДВ.

Партија 3

Ред. бр.	Понуђач	Цена	Ранг
1.	<i>SIEMENS doo</i> , Омладинских Бригада 21, 11070 Нови Београд	2.944.470,00	1
2.	<i>SPARE PARTS INTERNATIONAL doo</i> , Краља Милутина 28, 11000 Београд	3.788.246,00	2
3.	МЕРНОКОР доо, Ратарски пут 106, 11080 Земун	4.235.000,00	3
4.	<i>PACOMM doo</i> , Максима Горког 28/А, стан 10, 11118 Београд	4.374.589,00	4

На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу *SIEMENS doo*, Омладинских Бригада 21, 11070 Нови Београд, чија је понуда благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана, са понуђеном ценом од 2.944.470,00 динара без ПДВ.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви