

|                                                                                  |                            |                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|
|  | Одлука о обустави поступка | Ознака формулара | QF-G-026 |
|                                                                                  |                            | Број страна      | 1/3      |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ  
Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место: Обреновац

Број: ~~5365Е.03.04-~~ 143478/24-2018

Велики Црљени,

(место и датум)

28 AUG 2018

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016 године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018 године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 5365.Е.03.04 \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године), шеф Финансијске службе у Огранку ТЕНТ по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.356873/2-18 од 19.07.2018. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

#### ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 3000/0180/2018(131/2018)

1. ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак за јавну набавку добара: **Набавка индуктивних сензора за РЗВ –К6 у ТЕ Колубара** по основу неиспуњења услова за доделу уговора, јер у предметном поступку није поднета ниједна прихватљива понуда.
2. Процењена вредност јавне набавке износи: 1.500.000,00 динара без ПДВ.
3. Поступак ће бити поново спроведен: по објављивању обавештења о обустави поступка.
4. Наручилац нема обавезу надокнаде трошкова за припрему понуде.
5. Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.
6. Обавештење о обустави поступка које садржи податке из прилога 3К, објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од пет дана од дана коначности одлуке.

#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Основни подацима о понуђачима по редоследу пријема понуда:

| Ред. бр. | Назив                         | Адреса                              |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1.       | Adriacore d.o.o.              | Гандијева 105/1, 11070 Београд      |
| 2.       | Comel d.o.o.                  | Пере Велимировића 8а, 11090 Београд |
| 3.       | IBG- Tehnološki centar d.o.o. | Дубљанска 94, 11000 Београд         |

Након доношења одлуке о додели уговора бр. 5365.Е.03.04- 143478/15-2018 од 04.07.2018. године понуђач Comel d.o.o. Београд је у законском року поднео захтев за заштиту права, заведен код наручиоца под бр. 5365.Е.03.04- 143478/16-2018 од 13.07.2018. године.

|                                                                                  |                            |                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|
|  | Одлука о обустави поступка | Ознака формулара | QF-G-026 |
|                                                                                  |                            | Број страна      | 2/3      |

Поменути захтевом понуђач Comel d.o.o. Београд је оспорио одлуку о додели уговора у погледу избора понуђача Adriacore d.o.o. Београд за закључење уговора, наводећи да понуда изабраног понуђача не задовољава захтеване техничке карактеристике наведене у конкурсној документацији и самим тим да је понуда неодговарајућа. Наручилац је решењем усвојио захтев за заштиту права као основан и делимично поништио предметни поступак у фази стручне оцене понуда и доношења одлуке о додели уговора.

Наручилац је дана 09.08.2018 године упутио захтев за додатним појашњењем Понуђачима Adriacore d.o.o., Београд и Comel d.o.o., Београд у погледу прецизирања карактеристика сензора, с обзиром да се подаци о радном напону и излазној струји нису могли утврдити из приложеног каталогског материјала. Понуђач Comel d.o.o. Београд није доставио тражена појашњења (информације), док је понуђач Adriacore d.o.o. Београд доставио појашњење којим потврђује да одступа од тражених карактеристика сензора.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

| Ред. бр.<br>(из тачке<br>„основни<br>подаци о<br>понуђачим<br>а“) | Разлози за одбијање понуде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Понуђена цена                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.                                                                | <p>Понуда Понуђача Adriacore d.o.o. Београд је <b>неодговарајућа</b> због:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>У погледу напајања захтеваног индуктивног сензора, по техничкој спецификацији треба да буде 24V/80mA (напон напајања 24V, струја 80mA), а из приложеног каталога се види да је напајање 18...30V, те да је за напон од 24V струја мања од 70mA, што је у супротности са захтеваним;</li> <li>Радни опсег напона захтеваног индуктивног сензора по техничкој спецификацији треба да буде од 18-28V, а из одговора на захтев за додатним појашњењем се види да одступа од тражених карактеристика ( понуђено:18-30V);</li> <li>Захтевана је излазна струја Iа од 60mA при температури од 20°C и излазна струја од 40 mA при температури од 70°C, а из одговора на захтев за додатним појашњењем се види да одступа од тражених карактеристика (понуђено: 50mA константно);</li> <li>Захтеван је кабал дужине индуктивног сензора 7m, а из извода из каталога се може утврдити да је понуђени кабал дужине 10m, што је у супротности са захтеваним;</li> <li>Димензије главе захтеваног индуктивног сензора су Ø50,а дужина 85mm, а из извода из каталога се може утврдити да је понуђен сензор са главом дужине 82mm, сто је у супротности са захтеваним.</li> </ul> | 1.157.847,75<br>динара без<br>ПДВ |
| 2.                                                                | <p>Понуда Понуђача Comel d.o.o. Београд је <b>неодговарајућа</b> због:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>У погледу напајања захтеваног индуктивног сензора, по техничкој спецификацији треба да буде 24V/80mA (напон напајања 24V, струја 80mA), а из</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.496.560,00<br>динара без<br>ПДВ |

|                                                                                   |                            |                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|
|  | Одлука о обустави поступка | Ознака формулара | QF-G-026 |
|                                                                                   |                            | Број страна      | 3/3      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | <p>приложеног каталога се види да је напајање 18...30V, те да је за напон од 24V струја мања од 70mA, што је у супротности са захтеваним;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Радни опсег напона захтеваног индуктивног сензора по техничкој спецификацији треба да буде од 18-28V, а у приложеном каталогу не постоји податак о радном опсегу напона, нити је достављен одговор на захтев за додатним појашњењем;</li> <li>Захтевана је излазна струја Ia од 60mA при температури од 20°C и излазна струја од 40 mA при температури од 70°C, а у приложеном каталогу не постоји податак о излазној струји, нити је достављен одговор на захтев за додатним појашњењем;</li> <li>Захтеван је кабал дужине индуктивног сензора 7m, а из извода из каталога се може утврдити да је понуђени кабал дужине 10m, што је у супротности са захтеваним;</li> <li>Димензије главе захтеваног индуктивног сензора су Ø50, а дужина 85mm, а из извода из каталога се може утврдити да је понуђен сензор са главом дужине 82mm, што је у супротности са захтеваним.</li> </ul> |                             |
| 3. | <p>Понуда Понуђача IBG- Tehnološki centar d.o.o. Београд је <b>неприхватљива</b> због:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке.</li> <li>Понуда понуђача не садржи сва потребна документа из тачке 6.3. конкурсне документације-Обавезна садржина понуде, односно, понуђач није доставио Изјаву о независној понуди, Изјаву у складу са чланом 75 став 2 ЗЈН, Меницу за озбиљност понуде, као и потписан и печатом оверен Модел уговора.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.526.925,00 динара без ПДВ |

Овај поступак јавне набавке се обуставља по основу неиспуњења услова за доделу уговора, јер у предметном поступку није поднета ниједна прихватљива понуда.

Овај поступак јавне набавке се обуставља из разлога који нису на страни наручиоца, па исти нема обавезу да понуђачу накнади трошкове припреме понуде.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама захтев за заштиту права се може поднети у року од десет дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки.

Шеф Финансијске службе  
Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој јединици за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви