ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.
Место:Обреновац
Број: 105.Е.03.01-200522/27-18
Обреновац, 18 -09- 2018

На основу члана 108. ЗЈН („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 45. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС бр.12.01-192621/30-16 од 25.05.2016.године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступка ЈН у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (бр. 03.01-200522/__-18 од _____.2018. године), финансијски директор Огранка, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр.3000/0126/2018 (273/2018)

Уговор о јавној набавци добара: Термоелементи и отпорни термометри ТЕНТ-А додељује се понуђачу „ТЕРМОТЕХНА Шушић“ д.о.о. Чачак, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бр.18-1351 од 02.07.2018. године, благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 4.986.250,00 динара без ПДВ.
Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

1. Предмет ЈН је набавка добара: Термоелементи и отпорни термометри ТЕНТ-А.

2. Процењена вредност јавне набавке износи: 5.000.000,00 динара без ПДВ.

3. Основни подаци о понуђачима:

Р.б.	Назив	Адреса
1	ТЕРМОТЕХНА Шушић д.о.о.	Чачак,Потес језд.поље 58
2	МЕРНОКОР д.о.о.	Земун,Ратарски пут 10Б
3	Први српски инжењеринг д.о.о.	Н.Београд, Др.Т.Бороцког 82

4. Понуде које су одбијене,разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Р.б	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
	Понуда понуђача „МЕРНОКОР“ д.о.о. Београд је неприхватљива јер: - За позицију 4. из обрасца структуре цене понуђач није понудио добро које је у складу са захтевима наручиоца. Наручилац је за позицију 4. тражио добро следећих карактеристика: термоелемет 1xPt100 L5=190 mm fi 6mm. Понуђач је у обрасцу понуде навео да нуди термоелемент 1xPt100 L5=190 mm fi 6mm, док је у изводу из каталога и на цртежима наведено да је fi 4,5mm. Да би утврдио које	4.312.000,00 динара

1.	су карактеристике понуђеног добра наручилац се дописом број 105.Е.03.01.-200522/22-2018 од 23.08.2018. године обратио понуђачу са захтевом са додатним појашњењима понуде. Од понуђача је тражено да достави изјаву произвођача у којој ће се исти изјаснити који је fi понуђеног добра. Поступајући по захтеву Наручиоца понуђач је доставио допис број 1191/18 од 28.08.2018. године, који је заведен код Наручиоца под бројем 105.Е.03.01.-200522/23-2018 од 28.08.2018. године. Из достављеног додатног појашњења јасно је да је понуђач понудио мантел 4,5мм уместо тражених 6мм. Наиме понуђач је навео да се димензија fi 4,5мм, односи на укупан пречник кабла мантела који чини саставни део комплетног мантела као сензора укупног пречника 6мм. Из цртежа који је достављен уз понуду за позицију 4 се јасно види да је унутар цеви 6мм уметак мантела од 4,5мм, а што није у складу са захтевом наручиоца. Наручилац је тражио да мантел има 6мм, код понуђача за позицију 4 је унутар цеви од 6мм, уметак мантела од 4,5мм.	
2.	Понуда понуђача „Први српски инжењеринг“ д.о.о. Београд је неприхватљива јер: - Понуђач није доставио меницу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, које је тражена тачком 6.16. Упутства понуђачима како да сачине понуду. - Понуђач није доставио потписан и печатом оверен модел уговора. - Понуђач није доставио доказе о испуњености услова пословног капацитета. Наручилац је тачком 4.2. предвидео да су понуђачи обавезни да испуне услов пословног капацитета, и предвидео је да су понуђачи дужни да доставе следеће доказе: потписане и оверене потврде купаца, референтну листу и копију сетификата ИСО 9001. Ниједан од тражених доказа за испуњеност услова пословног капацитета понуђач није доставио. - Понуђач није доставио техничке цртеже са јасно дефинисаним мерама и материјалима, извод из каталога произвођача из кога се јасно види да је производ у њиховом производном програму, тачне кодове за поручивање, детаљну спецификацију производа на српском језику или на енглеском језику уколико је роба из увоза. - Понуђач у достављеном обрасцу структуре цене није попунио јединичне и укупне цене, није навео произвођача, модел, ознаку добра и земљу порекла и за све напред наведене категорије уписао је „поверљиво“.	3.013.006,82 динара

5. Понуда понуђача, која није одбијена а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем: 1 је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

7. Како је поднета само једна прихватљива понуда, нису испуњени услови за рангирање понуда.

8. Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија, у случају када је прибављена само једна прихватљива понуда, предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе одлуку о додели уговора понуђачу „ТЕРМОТЕХНА Шушић" д.о.о. Чачак, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 4.986.250,00 динара без ПДВ.

Правна поука:
У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви