

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-172959/15-2018

Свилајнац, 16.07.2018.
(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01-3020/3-15 од 01.10.2015.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 5366-Е.03.03.-172959/14-2018 од 06.07.2018. године), финансијски директор огранка ТЕНТ, по Пуномоћију директора ЈП ЕПС број 12.01-296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/3000/1495/2018 (505/2018)**

Уговор о јавној набавци добара: Спојнице багер пумпи – ТЕМ, додељује се понуђачу „Веоримре“ д.о.о. Београд, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 11424 од 10.06.2018. године, једина и благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 558.000,00 динара без ПДВ-а.

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- Предмет јавне набавке је набавка добара: Спојнице багер пумпи – ТЕМ.
- Процењена вредност јавне набавке износи: 700.000,00 динара без ПДВ-а.
- Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	„Веоримре“ д.о.о. Београд	Симеона Кончаревића 20 11080 Београд
2.	„METALCOOP PRODUKT“ д.о.о. Барајево	Липовица, Првомајска 2А 11460 Барајево
3.	„LOLA MGS“ д.о.о. Београд	Стјепана Жупанца 34 11250 Железник – Београд

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/5

4.	„METALPRODUKT“ д.о.о. Ниш	ул. Жарка и Јелене Јоковић (бивша Сићевачка 14) насеље Никола Тесла 18110 Ниш
----	---------------------------	--

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
2.	<p>Понуда понуђача „METALCOOP PRODUKT“ д.о.о. Барајево је неодговарајућа и неприхватљива због тога што понуђач није доставио доказе пословног капацитета у делу који се односи на фотокопије рачуна за испоручена добра, па самим тим није доказао да располаже минималним пословним капацитетом.</p> <p>Понуђач није доставио извод из каталога или технички лист (што је била обавезна садржина понуде) из ког се може видети да понуђена спојница, по уградбеним мерама, материјалу извођења и по снази и броју обртаја одговара за примену код багер пумпе тип 6НСК-а 40oW.</p> <p>Све наведено ову понуду чини технички неодговарајућом (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН) и неприхватљивом (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, па се иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.</p>	447.400,00 динара без ПДВ-а
3.	<p>Понуда понуђача „LOLA MGS“ д.о.о. Железник - Београд је неодговарајућа и неприхватљива због тога што понуђач није доставио доказе пословног капацитета у делу који се односи на фотокопије рачуна за испоручена добра, па самим тим није доказао да располаже минималним пословним капацитетом.</p> <p>Понуђач је доставио цртеж еластичне спојнице по JUS M.C1.515 који је оверен од стране понуђача са габаритним мерама које су стандардизоване по већ поменутом стандарду и таблици мера за разне опсеге спојница (мере за спојнице називног пречника од 100 до 560).</p> <p>С обзиром да у обрасцу структуре цене, као и у приложеном техничком листу, Понуђач није назначио коју спојницу нуди, односно ког називног пречника, Наручилац не може извршити упоређивање понуђених и захтеваних мера спојнице, па је самим тим понуда технички неодговарајућа и неприхватљива за</p>	418.200,00 динара без ПДВ-а

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	3/5

	<p>Наручиоца јер није познато коју спојницу Понуђач нуди, односно ког називног пречника.</p> <p>Уколико се узме у разматрање спојница називног пречника 290 (колика је и захтевана величина спојнице, под претпоставком да Понуђач нуди спојницу те величине), понуђач није доказао да нуди спојницу са габаритним мерама које је Наручилац захтевао у конкурсној документацији јер се из приложеног техничког листа, односно цртежа разликују мере од захтеваних, а које се односе на укупну дужину спојнице (понуђена мера 324mm, захтевана мера 294mm), дужина гоњеног диска који се монтира на вратилу пумпе (понуђена мера 150mm, захтевана 120mm), а нису дати ни подаци који се односе на дужине обода погонског и гоњеног диска спојнице (захтевано 56mm на гоњеном диску и 70mm на погонском диску), као и мере које се односе на пречнике главчине погонског и гоњеног диска (за погонски диск захтевана мера 170mm, за гоњени диск захтевана мера 150mm). Исто тако мере које се односе на пречник отвора погонског и гоњеног диска за вратило електромотора, односно пумпе су дате у опсегу од минималног до максималног, односно понуђач приложеним техничким листом није доказао да нуди спојнице са уградбеним мерама које је Наручилац захтевао у конкурсној документацији, а то су пречник отвора гоњеног диска за вратило пумпе 70H7mm и пречник отвора погонског диска за вратило електромотора 100H7mm.</p> <p>Понуђач у приложеном изводу из каталога, односно техничком листу није доставио материјал спојнице (обавезна садржина понуде) односно није доказао да нуди спојницу од захтеваног материјала дефинисаним у техничкој спецификацији, а с обзиром да постоји више врста материјалног извођења ових спојница није познато од ког је материјала понуђена спојница.</p> <p>Све наведено ову понуду чини технички неодговарајућом (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН и неприхватљивом (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, па се иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.</p>	
4.	<p>Понуда понуђача „METALPRODUKT“ д.о.о. Ниш је неодговарајућа и неприхватљива због тога што:</p> <p>Понуђач је доставио оверен цртеж еластичне спојнице ESN7 са габаритним и уградбеним мерама које не одговарају захтеваним, односно основним габаритним и уградбеним димензијама спојнице које је Наручилац</p>	278.400,00 динара без ПДВ-а

 Одлука о додели уговора	Ознака формулара Број страна	QF-G-023 4/5
---	---	-----------------------------------

	<p>захтевао у конкурсној документацији. Наиме, на цртежу спојнице који је оверен од стране Понућача, а коју Понућач нуди у обрасцу структуре цене, погонски диск спојнице са конусним отворима за сворњаке који долази на електромотор је уградбене дужине 120mm (захтевано 170mm), пречник главчине погонског диска 150mm (захтевано 170mm), пречник отвора погонског диска за вратило електромотора 70H7 (захтевано 100H7mm), дужина обода погонског диска спојнице 56mm (захтевано 70mm), гоњени диск спојнице који долази на пумпу је уградбене дужине 170mm (захтевано 120mm), пречник главчине гоњеног диска 170mm (захтевано 150mm), пречник отвора гоњеног диска за вратило пумпе 100H7 (захтевано 70H7mm), дужина обода гоњеног диска спојнице 70mm (захтевано 56mm). Исто тако нису дате мере и подаци који се односе на укупну дужину спојнице, пречник подеоног круга отвора за сворњаке као монтажни зазор између полутки спојнице.</p> <p>Понуђач је доставио цртеж, односно технички лист за спојницу тип ESN7 у коме је наведен податак да је за тип спојнице ESN7 пречник отвора погонског диска на вратилу електромотора ограничен у распону од 55 до 95 mm, што не одговара захтеву Наручиоца јер је захтевани пречник отвора погонског диска на вратилу електромотора 100mm, што ограничава примену ове спојнице за пречнике веће од 95mm, па захтевану меру отвора на вратилу електромотора није могуће постићи. Исто тако понуђена је спојница са 10 комада сворних вијака, а захтевана је спојница са 8 комада што такође не одговара захтевима Наручиоца из техничке спецификације конкурсне документације.</p> <p>На основу свега наведеног, понуђени тип спојнице по својим габаритним и уградбеним димензијама не одговара захтеву Наручиоца, а и чињеница да нису дате све захтеване димензије спојнице (укупна дужина спојнице, пречник подеоног круга отвора за сворњаке, као и монтажни зазор између полутки спојнице) чини ову понуду технички неодговарајућом и неприхватљивом за Наручиоца, (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН) и (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, па се иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.</p>	
--	--	--


	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	5/5

5. Понуда понуђача, која није одбијена, а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем: 1. „Веоритре“ д.о.о. Београд је благовремена, Наручилац је није одио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
7. Како је поднета само једна (прихватљива) понуда, нису испуњени услови за рангирање понуда.
8. Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија је предложила Наручиоцу да, у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда, донесе одлуку о додели уговора понуђачу „Веоритре“ д.о.о. Београд, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 558.000,00 динара без ПДВ-а.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.



Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви