

	5366-E.03.03.-251516/16-2018		Ознака формулара 03-0-013
	Одлука о додели уговора		Број страна 1/5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44.

Место: Обреновац

Број: 5366-E.03.03.-251516/16-2018

Свилајнац, 14-08-2018

(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01-359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 5366-E.03.03.-251516/15-2018 од 31.07.2018. године), финансијски директор огранка ТЕНТ, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01-296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/3000/1497/2018 (707/2018)**

Уговор о јавној набавци добара: Погон мокрог одшљакивача (мотор-редуктор) - ТЕМ, додељује се понуђачу „Дипар“ д.о.о. Београд, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 1207-14/18 ТЕМ од 12.07.2018. године, једина оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 865.405,00 динара без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- Предмет јавне набавке је набавка добара: Погон мокрог одшљакивача (мотор-редуктор) - ТЕМ.
- Процењена вредност јавне набавке износи: 1.200.000,00 динара без ПДВ.
- Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	„Електро моторни погони“ д.о.о. Београд	Ђорђа Станојевића 11г/16 11070 Београд
2.	„Порд“ д.о.о. Београд	Мишарска 8 11000 Београд
3.	„Дипар“ д.о.о. Београд	Устаничка 128/IV 11000 Београд

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/5

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр.	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1.	Понуда понуђача „Електро моторни погони“ д.о.о. Београд је неприхватљива због: - Наручилац је у конкурсној документацији тачка 3.2. Квалитет и техничке карактеристике између осталог захтевао да понуђени мотор-редуктор мора у потпуности задовољити техничке и монтажне карактеристике постојећег мотор-редуктора и да понуђени електромотор мора да има исте мере уградње како би се могао уградити и на постојећем редуктору односно да се у случају његовог отказа на понуђени редуктор може монтирати постојећи електромотор. - Понуђач за понуђени тип мотор-редуктора SK9082.1VL-IEC160-160M/4 TF, произвођача NORD није испунио услов из тачке 3.2 конкурсне документације. Наиме у приложеном изводу из каталога произвођача за понуђени тип мотор-редуктора, начин монтаже понуђеног електромотора на понуђени редуктор се остварује преко адаптера односно прикључка у дужини од 266mm, док се за захтевани мотор-редуктор веза између електромотора и редуктора остварује директно без понуђеног адаптера односно прикључка, оса вратила понуђеног електромотора се мимоилази са осом излазног вратила понуђеног редуктора за 52mm, док је захтевана мера 53mm, па понуђени мотор-редуктор није могуће комбиновати са постојећим мотор-редуктором што је био и један од услова из тачке 3.2. конкурсне документације. укупна дужина понуђеног мотор-редуктора је 1483mm, док је захтевана дужина 1054mm, што је огромно одступање у укупној дужини између понуђеног и захтеваног мотор-редуктора. Имајући у виду све претходно наведено понуда понуђача „Електро моторни погони“ д.о.о. Београд је неодговарајућа (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН) јер не испуњава све техничке спецификације наручиоца.	942.000,00 динара
2.	Понуда понуђача „Порд“ д.о.о. Београд је неприхватљива због: Понуђач је доставио извод из каталога произвођача за понуђени тип мотор-редуктора KG93 VL-110 SMR160M4, произвођача STROJNA Марибор Словенија са монтажним и техничким карактеристика (обавезна садржина понуде). Понуђач у приложеном изводу из каталога произвођача или техничком листу није доставио податке који су дефинисани у конкурсној документацији тачка 3.1 Врста и количина добара и технички захтеви а који се односе на улазну брзину, режим рада, опсег напона напајања мотора, номиналну струју, фактор снаге, термалну класификацију/заштиту, класу енергетске	662.975,00 динара



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

3/5

ефикасности и опсег температуре околине за рад односно понуђач није потврдио податке које нуди у упоредном табеларном прегледу јер није доставио податке од произвођача (у виду извода из каталога произвођача или техничком листу) што је била обавезна садржина понуде.

- Наручилац је у конкурсној документацији тачка 3.2. Квалитет и техничке карактеристике између осталог захтевао да понуђени мотор-редуктор мора у потпуности задовољити техничке и монтажне карактеристике постојећег мотор-редуктора и да понуђени електромотор мора да има исте мере уградње како би се могао уградити и на постојећем редуктору односно да се у случају његовог отказа на понуђени редуктор може монтирати постојећи електромотор. Понуђени електромотор односно редуктор у овом случају не задовољава захтеве из тачке 3.2. конкурсне документације из следећих разлога:

- Понуђени мотор-редуктор KG93 VL-110 SMR160M4, произвођача STROJNA Марибор Словенија не задовољава монтажне карактеристике које је Наручилац захтевао у конкурсној документацији. Наиме из приложеног извода из каталога произвођача (који је обавезна садржина понуде) осно растојање излазног вратила од стопа редуктора је 340mm, захтевано 375mm, растојање отвора за монтажу по дужини је 345 mm, захтевано 350mm, растојање отвора за монтажу по ширини 265mm, захтевано 330 mm, укупна дужина 1205mm, захтевана 1054mm. Понуђач је у техничкој спецификацији понуђеног мотор-редуктора навео да би се осна висина излазног вратила, као и отвори за везивање редуктора додатном међуплочом дебљине 35mm, регулисали на тражену висину 375mm, односно према постојећем стању, за замену без модификација. Наручилац не може прихватити понуђено решење јер оно захтева модификацију постоља постојећег мотор-редуктора која није предмет ове набавке и која није у складу са тачком 3.2 конкурсне документације.

- Понуђач је у приложеном изводу из каталога произвођача за понуђени тип мотор-редуктора KG93 V није доставио податке које се односе на растојање од осе редуктора до краја излазног вратила редуктора. Уколико се узме у разматрање редуктор тип KG93 Z са два излаза вратила који није предмет понуде а који је такође дат у приложеном изводу из каталога види се да је укупна мера између крајњих положаја излазних вратила редуктора 780mm, па се само може претпоставити да је за понуђени редуктор KG93 V растојање од осе редуктора до краја излазног вратила половина



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

4/5

од ове вредности односно 390mm, при чему је захтевана мера 418mm.

- Узимајући у обзир, под претпоставком да је за понуђени редуктор растојање од осе редуктора до краја излазног вратила 390mm, да су димензије излазног вратила понуђеног и захтеваног редуктора исте (110x210mm) као и да се на излазном вратилу редуктора монтира погонски ланчаник, при чему је растојање од осе редуктора до осе ланчаника 320mm (мера из приложене документације за одшљакивач-склоп) уколико би се понуђени мотор-редуктор монтирао на постојеће постоље и са свим модификацијама истог које понуђач предлаже, понуђени мотор-редуктор би морао да се помери по ширини за меру од 28mm како би се задржала саосност између ланчаника на излазном вратилу редуктора и ланчаника одшљакивача, што захтева још једну од модификацију постоља редуктора по ширини која није предмет ове набавке и није у складу са тачком 3.2 конкурсне документације.
- С' обзиром да је за понуђени тип мотор-редуктора растојање отвора за монтажу по ширини 265mm (захтевано 330 mm), а растојање од осе редуктора до краја излазног вратила редуктора под претпоставком 390mm (захтевана мера 418mm), као и да се због разлике у мерама између осе редуктора и краја излазног вратила понуђени мотор-редуктор мора померити по ширини за 28mm како би се задржала саосност између ланчаника на излазном вратилу редуктора и ланчаника одшљакивача, модификацију постоља постојећег мотор-редуктора није могуће извршити због уздужних лимова који носе плочу за коју је потребно причврстити понуђени мотор-редуктор.
- У приложеном изводу из каталога произвођача за понуђени мотор-редуктор оса електромотора се мимоилази са осом излазног вратила редуктора за 60mm, док је захтевана мера 53mm, није дат пречник прирубнице редуктора за коју се монтира електромотор (захтевана мера Ø450) па понуђени мотор-редуктор није могуће комбиновати са постојећим мотор-редуктором што је био и један од услова из тачке 3.2. конкурсне документације.
- Понуђач је у табеларном прегледу упоредних техничких карактеристика навео да је положај прикључне кутије електромотора N3-2.0 идентичан захтеваном. Понуђач у приложеном изводу из каталога произвођача за понуђени тип мотор-редуктора није потврдио односно није доказао да је понуђени мотор-редуктор са захтеваним положаје прикључне кутије електромотора N3-2.0 као и местом за

	Одлука о додели уговора		Ознака формулара	QF-G-023
			Број страна	5/5

уводнике каблова. - Понуђач у приложеној техничкој документацији није навео шеме повезивања за понуђени мотор-редуктор за Δ/Y а није их ни навео ни у упоредном табеларном прегледу. - Наручилац је у конкурсној документацији тачка 3.2 Квалитет и техничке карактеристике спецификације навео да је мотор-редуктор предвиђен да ради у погону са фреквентном регулацијом. Понуђач у приложеном изводу из каталога произвођача није доказао да нуди мотор-редуктор са класом изолације F, односно није потврдио наводе које је дао у упоредном табеларном прегледу. Имајући у виду све претходно наведено понуда понуђача „Порд“ д.о.о. Београд је неодговарајућа (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН) јер не испуњава све техничке спецификације наручиоца.	
---	--

- Понуда понуђача, која није одбијена а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем: 3. „Дипар“ д.о.о. Београд је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.
- Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
- Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, па Комисија, у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда, предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе одлуку о додели уговора понуђачу „Дипар“ д.о.о. Београд, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 865.405,00 динара без ПДВ.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.



Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић, дипл. екон.

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви