ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.
Место:Обреновац
Број: 105.Е.03.01- 105.Е.03.01-5022/ 40-2019
30-04-2019

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. Маја 2016. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 105-Е.03.01-105.Е.03.01-5022/ 29-2019 од 30.04.2019. године), финансијски директор ТЕНТ, Жељко Вујиновић по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1761/2018 (3000/1702/2018)

Уговор о јавној набавци добара: Поправка и замена изолације постројења и уређаја на блоковима А1, А2 и А3 у ТЕНТ-А и на осталим блоковима по налогу Наручиоца, додељује се групи понуђача: ПД за пружање услуга „Про Тент“ д.о.о.,(овлашћени члан) и ПДВ „Инжењеринг“ д.о.о. Попучке, Ваљево (члан групе), чија је понуда бр. 31515 од 19.12.2019.године оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 69.987.441,75 динара без ПДВ.
Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

1. Предмет јавне набавке је набавка добара: Делови од лима за канале аеросмеше и додаваче - ТЕНТ-А
2. Процењена вредност јавне набавке износи: 70.000.000,00 динара без ПДВ.
3. Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1	Група понуђача: „Изопрогрес“ А.Д. Београд (овлашћени члан), „Термика-Београд“ А.Д. Београд (члан) и „ГСТ“ д.о.о. Београд (члан) Са подизвођачима: SIMEX TAS d.o.o., „СКЕЛМОНТ“ СМЕДЕРЕВО, „ИЗОТЕРМ 014“ Ваљево, „АЛЕК-МОНТ ПЛУС“ д.о.о. Лешница	Бачванска 21, Београд Краљевића Марка 2, Београд Бачванска 21, Београд
2	Група понуђача: ПД за пружање услуга „Про Тент“ д.о.о. Обреновац (овлашћени члан) и ПДВ „Инжењеринг“ д.о.о. Попучке, Ваљево	Круг ТЕНТ Б, Ушће Нема улице бб, Попучке, Ваљево

Након доношења Одлуке о додели уговора број 105.Е.03.01.-5022/12-2019 од 30.01.2019. године, група понуђача „Изопрогрес“ А.Д. Београд (овлашћени члан), „Термика-Београд“

А.Д. Београд (члан) и „ГСТ“ д.о.о. Београд (члан) са подизвођачима SIMEX TAS d.o.o., „СКЕЛМОНТ“ СМЕДЕРЕВО, „ИЗОТЕРМ 014“ Ваљево, „АЛЕК-МОНТ ПЛУС“ д.о.о. Лешница“ је дана 08.02.2019. године изјавила захтев за заштиту права којим је оспорила Одлуку о додели уговора. Наручилац је поступајући по поднетом захтеву за заштиту права доставио Републичкој комисији Одговор на захтев за заштиту права и документацију која се односи на предметни поступак јавне набавке. Републичка комисија је својим Решењем број 4-00-113/2019 од 18.03.2018. године које је код наручиоца заведено дана 03.04.2019. године под бројем 105.Е.03.01.-5022/24-2019 усвојила захтев за заштиту права као основан и поништила поступак јавне набавке у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о додели уговора број 105.Е.03.01.-5022/12-2019 од 30.01.2019. године.

Наручилац се поступајући у складу са налогом Републичке комисије дописом број 105.Е.03.01.-5022/26-2019 од 03.04.2019. године обратио произвођачу гранулисане минералне вуне, KNAUF INSULATION Словенија, са захтевом за достављање података. Од произвођача је тражено да нам достави податке о томе да ли у поризводном процесу и даље постоје врсте гранулисане минералне вуне типа Knauf Tervol – S i Knauf LWF 020 и уколико постоје, да ли се оне могу уграђивати сабијањем на густину од 180 +/- 10% кг/м3 и која је у том случају њихова гранична температура примене.
Произвођач је у допису од 08.04.2019. године, који је код наручиоца заведен дана 09.04.2019. године 105.Е.03.01.-5022/28-2019, навео да се производ Knauf LWF 020 и даље производи и да се уграђује дабијањем што омогућује постизање густине и преко 200 кг/м3.

Наручилац се поступајући у складу са налогом Републичке комисије дописом број 105.Е.03.01.-5022/25-2019 од 03.04.2019. године обратио Министарству та рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Управи за безбедност и здравље на раду, са захтевом да се изјасни да ли трактор са кип приколицом који се користи за унутрашњи транспорт у производном погону Термоелектране Никола Тесла А за превоз отпадног материјала од места демонтаже (производног погона) до складишта за отпад, возило односно приколица који према Правилнику о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине (“Сл. гласник РС бр. 94/2006, 108/2006 – испр. 114/2014 и 102/2015”) подлеже периодичним испитивањима.
Министарство та рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Управа за безбедност и здравље на раду се у допису број 011-00-00015/2019-01 од 16.04.2019. године, који је код наручиоца заведен дана 24.04.2019. године под бројем 105.Е.03.01.-5022/38-2019, изјаснило да трактор са кип приколицом који се користи за унутрашњи транспорт у производном погону за превоз отпадног материјала од места демонтаже (производног погона) до складишта за отпад, не спада у опрему која подлеже периодичним прегледима и проверама сходно члану 3. Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине.

Наручилац се дописом број 105.Е.03.01.-5022/30-2019 од 16.04.2019. године обратио произвођачу гранулисане минералне вуне, KNAUF INSULATION Словенија, са захтевом за достављање података. Од произвођача је тражено да нам достави податке о томе да ли у поризводном процесу и даље постоје врсте гранулисане минералне вуне типа Knauf Tervol – S i Knauf LWF 020 и да ли нека од напред наведених вуна поседује одређене карактеристике.
Произвођач KNAUF INSULATION Словенија је одговорио дописом од 17.04.2019. године.

Наручилац је дописом број 105.Е.03.01.-5022/31-2019 од 16.04.2019. године тражио од лидера групе понуђача „Про Тент“ д.о.о. Обреновац да се изјасни о року важења његове понуде, као и да продужи важност банкарске гаранције за озбиљност понуде у складу са новим роком важења понуде. Понуђач је дана 17.04.2019. године доставио изјаву да продужава рок важности понуде, и у складу са тим измену банкарске гаранције, у делу који се односи на рок важења исте.

Наручилац је дописом број 105.Е.03.01.-5022/32-2019 од 16.04.2019. године тражио од лидера групе понуђача „Изопрогрес“ А.Д. Београд да се изјасни о року важења његове понуде, као и да продужи важност банкарске гаранције за озбиљност понуде у складу са новим роком важења понуде. Понуђач је дана 19.04.2019. године доставио изјаву да продужава рок важности понуде, и у складу са тим измену банкарске гаранције, у делу који се односи на рок важења исте.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачим а“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена У динарима без ПДВ
1.	Понуда број бр. 1110/2018 од 25.12.2018. групе понуђача: „Изопрогрес“ А.Д. Београд, (овлашћени члан), „Термика-Београд“ А.Д. Београд, (члан), и „ГСТ“ д.о.о. Београд (Вождовац), (члан) са подизвођачима SIMEX TAS doo -СКЕЛМОНТ СМЕДЕРЕВО, ИЗОТЕРМ 014 Ваљево, АЛЕК-МОНТ ПЛУС доо Лешница је неприхватљива јер: 1. Група понуђача уопште није понудла захтевану гранулисану минералну вуну, нити гранулисану вуну захтеваних карактеристика. Конкурсном документацијом је у делу 3. - Техничке спецификације, „Техничке карактеристике минералне вуне“, захтевано следеће: Гранулисана минерална вуна за изолацију турбина, након измена конкурсне документације и додатних појашњења конкурсне документације, захтеване су следеће техничке карактеристике гранулисане минералне вуне: - лаб. кфц. топ. пров. 0,040 w/mK при 50 °C према SRPS EN 12667	66.583.885,00

- темп. примене min 680 °C према SRPS EN 14706
- садржај влаге max 3%
- фактор отпора дифузији водене паре 1 према SRPS EN 12086
- негоривост класе A1 према SRPS EN 13501-1
- хемијске особине: употребљив са аустеничним челицима
- запр. маса мин.180 +/- 10% кг/м³ после уградње исте
- AS квалитет према SRPS EN 13468

Као доказе којима је било потребно доказати испуњеност свих захтеваних техничких карактеристика гранулисане минералне вуне било је потребно доставити техничке листове или извештаје о испитивању издате од независне институције РС, који садрже доказе о поседовању тражених карактеристика.

Поновним прегледом свих достављених доказа у понуди групе понуђача утврђено је следеће:
У предметном поступку јавне набавке, група понуђача коју чине „ИЗОПРОГРЕС“ А.Д. БЕОГРАД, „ТЕРМИКА БЕОГРАД“ ад Београд и „ГСТ“ д.о.о. Београд је поднела понуду у којој су приказани документи који се односе на неколико производа, односно на неколико минералних негранулисаних вуна и минералних гранулисаних вуна, и за те производе су достављени одређени извештаји о испитивању, технички листови и изводи из каталога (који нису били предвиђени као доказ захтеван конкурсном документацијом).
Наиме, у понуди постоје документи који се односе на следећу гранулисану вуну:

- Knauf TERVOL-S гранулат (гранулисана вуна), достављен Извештај о испитивању Института „Кемал Капетановић“ д.о.о. Универзитета у Зеници, Хемијско-керамичкоминералошке лабораторије, од 06.09.2010. године;
- Knauf LWF 020 (гранулисана вуна), достављен Извештај о испитивању ИМС ;
- ProRox GR 903 (гранулисана вуна), достављен извод из каталога.

Наручилац се, приликом вршења поновне стручне оцене и провере свих доступних података и званичних

каталога о понуђеним врстама гранулисаних вуна и њиховим техничким карактеристикама, обратио и произвођачу вуне Knauf Insulation Словенија и утврдио (и из достављених одговора произвођача и из званичних, објављених података) да се гранулисана минерална вуна TERVOL-S Granulat произвођача Knauf Insulation Словенија не производи од 2010. године. Наведени производ је заменила гранулисана минерална вуна истог произвођача LWF 020, која се више, такође, не производи, почев од 2018. године, што се, супротно одговору произвођача, јасно види из званичног каталога произвођача који уопште не садржи ову врсту гранулисане вуне у његовој званичној понуди. Гранулисану минералну вуну LWF 020 је, након престанка производње, заменила Power - Tek LW 020 гранулисана вуна која је сада једина гранулисана вуна у производном програму произвођача Knauf Insulation Словенија, а која вуна уопште није понуђена у понуди ове групе понуђача. Дакле, група понуђача је у својој понуди доставила документе за неколико различитих гранулисаних и негранулисаних минералних вуна, различитог састава и техничких карактеристика, од којих се две врсте истих више не производе. Наручилац је, без обзира на отежано утврђивање стварне садржине понуде, проверио све податке из достављених докумената и званично доступних података за сваку од понуђених типова гранулисаних вуна, те је утврдио да, чак и да се ове две врсте гранулисане минералне вуне и даље производе, оне не испуњавају захтеване техничке карактеристике.

Такође, једина гранулисана вуна истог произвођача која се сада производи је Power - Tek LW 020 која уопште није приказана у понуди, дакле није понуђена, а по изводу из каталога за ту вуну који је доступан на интернет страници произвођача се јасно види да иста не испуњава захтеване техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Дакле, чак и да је понуђена гранулисана вуна Power - Tek LW 020, а није понуђена, иста не би задовољавала захтеване техничке карактеристике.

А. За гранулисану минералну вуну TERVOL-S Granulat у понуди је достављен Извештај од 06.09.2010.

године који је израдио Институт „Кемал Капетановић“ д.о.о. Универзитета у Зеници, Хемијско-керамичкоминералошке лабораторије, у коме је за Tervol S Granulat садржан податак о декларисаној запреминској маси од 200 кг/м3 (конкурсном документацијом је захтевана запр. маса мин.180 +/- 10% кг/м³ после уградње исте). Затим, захтевана техничка карактеристика из конкурсне документације је „лаб. кфц. топ. пров. 0,040 w/mK при 50 °C према SRPS EN 12667“, док је у достављеном извештају наведено „0.059 при 40 °C“ (што значи да се интерполацијом може израчунати вредност од 0.061 при 50°C, чак и да је на 50°C вршено испитивање). У достављеном извештају уопште нису садржани остали технички подаци тражени конкурсном документацијом који се односе на температуру примене, садржај влаге, фактор отпора дифузији водене паре, негоривост, хемијске особине: употребљив са аустеничним челицима и AC квалитет. Такође, у том извештају уопште нису наведени стандарди по којима је вршено испитивање, само је наведен испитни уређај, док је конкурсном документацијом захтевано према којим стандардима одређене техничке карактеристике морају бити испуњене.

Такође, уз понуду је достављен и „Технички извештај – декларација произвођача материјала тип Tervol S Granulat“, од 13.09.2011. године, у којем је Knauf Insulation d.o.o. Београд навео да је гранулисана ринфузна камена вуна тип Tervol S Granulat неимпрегнисана камена вуна у ринфузном стању у целости произведена од ринфузне вуне тип LW, без икаквих других додатака, да има све техничке особине стандардне неимпрегнисане ринфузне вуне тип LW који је у производном програму произвођача Knauf Insulation, Škofija Loka, Slovenija. Такође је наведено да је тај материјал идентичан материјалу RGS који се више не производи. Међутим, у оквиру својих одговора на тражена разјашњења наручиоца, произвођач је потврдио да се Tervol S Granulat више не производи.

Б. Затим, за гранулисану минералну вуну Knauf LWF 020 (која се по званичним подацима на сајту

произвођача више не производи, јер није садржана у званичном последњем каталогу произвођача) достављен је Извештај о испитивању ИМС из 2017. године у коме је као декларисана запреминска маса наведено 140 (конкурсном документацијом је захтевана запр. маса мин.180 +/- 10% кг/м³ после уградње исте). Такође, за наведену вуну у достављеном извештају уопште нема података о лаб. кфц. топ. пров. 0,040 w/mK при 50 °C према SRPS EN 12667, темп. примене min 680 °C према SRPS EN 14706, садржају влаге max 3% и фактору отпора дифузији водене паре 1 према SRPS EN 12086, хемијске особине: употребљив са аустеничним челицима и AS квалитет према SRPS EN 13468. За захтевану карактеристику „негоривост класе A1 према SRPS EN 13501-1" наведено је „Негорив маперијал према SRPS EN ISO 1182:2011", што такође није у складу са захтеваном техничком карактеристиком, због чега је неспорно да нису испуњене техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом.

Произвођач је у својим одговорима наручиоцу од 08.04.2019. године и 17.04.2019. године дао контрадикторне податке везане за ову врсту гранулисане вуне, па је у једном одговору навео да иста има запреминску масу после уградње и преко 200кг/м3 (што не одговара захтевима конкурсне документације) и није се изјаснио на сва питања у вези са захтеваним техничким карактеристикама, док је у другом одговору навео да има захтевану запреминску масу, док из саме понуде не произилази испуњеност карактеристика које су захтеване.

Због свега наведеног, утврђено је да понуђена гранулисана вуна Knauf LWF 020 не испуњава захтеване техничке карактеристике.

Ц. За гранулисану минералну вуну ProRox GR 903 произвођача Rockwool достављен је извод из каталога у коме нису садржане техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Дакле, није достављен ни један од доказа захтеваних конкурсном документацијом – технички лист или извештај о испитивању независне институције РС, већ само копија извода из каталога који, при том, не садржи податке о

захтеваним техничким карактеристикама, па се ни он као други одговарајући доказ из кога се евентуално може утврдити испуњеност захтева из конкурсне документације, не може прихватити. Техничка документација којом се доказује испуњеност захтеваних техничких карактеристика, наведена у конкурсној документацији (технички лист или извештај о испитивању од независне институције РС) је обавезна садржина понуде коју су понуђачи, за сва добра и захтеване техничке карактеристике морали да доставе на начин како је то предвиђено конкурсном документацијом.

Имајући у виду све напред наведено, оцењено је да у достављеној понуди нису испуњене техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом за понуђену гранулисану минералну вуну Tervol S Granulat (не производи се), Knauf LWF 020 (не производи се и нису испуњене техничке карактеристике које су захтеване) и није достављен доказ – технички лист или извештај о испитивању од независне институције РС за гранулисану минералну вуну Pro Rox GR 903 (а из достављеног извода из каталога се уопште не види испуњеност захтеваних техничких карактеристика), те је понуда групе понуђача коју чине „ИЗОПРОГРЕС“ А.Д. БЕОГРАД, „ТЕРМИКА БЕОГРАД“ ад Београд и „ГСТ“ доо Београд неодговарајућа, а самим тим и неприхватљива, и као таква се одбија, у смислу одредбе члана 107. став 1. у вези са 3. став 1. тачка 32) и 33) ЗЈН.

Све остале вуне које су понуђене су негранулисане вуне и исте свакако не испуњавају техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом за захтевану гранулисану вуну.

Наведено значи да је понуђач у својој понуди доставио документа која се односе на неколико врста како негранулисаних тако и гранулисаних вуна, али да из достављених докумената не произилази испуњеност техничких карактеристика за гранулисану вуну која је једина предмет оцене у конкретном случају, као и да нису достављени тражени докази из којих се види који је производ (гранулисана вуна) понуђен и да ли су

испуњене све захтеване техничке карактеристике. Наручилац је свакако вршио упоређивање доказа и карактеристика за све приказане вуне, али из свега што је наведено у понуди не може да се утврди да је иста одговарајућа и прихватљива.

2. Понуда групе понуђача коју чине „ИЗОПРОГРЕС“ А.Д. БЕОГРАД, „ТЕРМИКА БЕОГРАД“ ад Београд и „ГСТ“ д.о.о. Београд је неприхватљива, јер није испуњен додатни услов за учешће у поступку јавне набавке односно кадровски капацитет.
Конкурсном документацијом су описани, поред осталог, и следећи радови који ће бити предмет закљученог уговора:
III Скеларски радови
1. Монтажа и демонтажа скела (фасадних, просторних, висећих, платформи)
1.1. Фасадна скела (P=a*h)
1.2. Просторне скеле (P=a*b*h/2)
1.3. Конзолна скела (P=a*b*h/2)
1.4. Висеће скеле (P=a*b*h/2)
1.5. Радна скела у затвореном простору (резервоари, индустријске посуде) (P=a*b*h/2)
1.6. Скела за вертикалне посуде (P=O*h)
1.7. Радне платформе у котлу.(P=a*b)
2. Радови на померању и преправљању скеле, по захтеву наручиоца.

Такође, у оквиру додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, како би доказали да имају капацитет за реализацију конкретних радова, понуђачи су морали да доставе доказе за одређени број кадрова (уверења од овлашћених институција, дипломе, сертификате, потврде, уверења, дозволе и сл.) да су оспособљени за извођење радова на монтирању скела.
У понуди групе понуђача за 6 лица (за Дарка Марковића, Павла Јанковића, Николић Милана, Сашу Делића, Немању Радовића, Стефана Павловића) је достављен Сертификат којим се потврђује да су та лица оспособљена за монтажу и демонтажу модулске Layher Allround скеле и рамовске Layher Blitz скеле по Layher-овом интерном програму за обуку, од

18.06.2018. године. Такође, за 2 лица (за Роберта Басту и Милоша Николића) достављен је сертификат за обављање послова монтаже скеле MJ Gerűßt Немачка за модуларну скелу тип Combi.
Имајући у виду захтевани опис послова – скеларске радове (фасадне, просторне, висеће, конзолне, у затвореном простору, у котлу, за вертикалне посуде, цевасте итд), наручилац је и поставио захтев за 28 монтера скела, дакле свих скела, а не тачно одређене врсте скела, док су у понуди групе понуђача достављени докази о оспособљености за рад на тачно одређеним врстама скела за 8 извршилаца (модулске Layher Allround скеле, рамовске Layher Blitz скеле, MJ Gerűßt Немачка за модуларну скелу тип Combi), чиме није испуњен ни захтевани број монтера скела ни сам додатни услов кадровског капацитета - да су наведена лица оспособљена за обављање скеларских радова на свим скелама, те се достављеним сертификатима условљавају и ограничавају права наручиоца, због чега је понуда групе понуђача коју чине „ИЗОПРОГРЕС“ А.Д. БЕОГРАД, „ТЕРМИКА БЕОГРАД“ ад Београд и „ГСТ“ доо Београд неприхватљива и као таква се одбија, у смислу одредбе члана 107. став 1. у вези са 3. став 1. тачка и 33) ЗЈН.

Комисија за јавну набавку је имала у виду све остале чињенице утврђене решењем Републичке комисије, те како је тим решењем утврђено да је конкурсна документација била нејасна у делу одређивања доказа за захтевану кош приколицу као и да није била јасно наведена опрема која подлеже периодичним прегледима и проверама сходно члану 3. Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине и да самим тим не може бити поступано на штету понуђача, па чињеница да понуђач није доставио стручне налазе о исправности за трактор ИМТ 593.1615 и тракторску приколицу ФАК 3,8Т тип 443.2 није узета као разлог неприхватљивости његове понуде. Ово додатно јер се наручилац дана 03.04.2019. године обратио Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања како би разјаснио спорне околности око опреме која подлеже

	испитивањима према Правилнику. Дана 16.04.2019. године наручилац је добио одговор да трактор са кип приколицом која се користи за унутрашњи транспорт у производном погону за превоз отпадног материјала од места демонтаже до складишта за отпад не спада у опрему која подлеже периодичним прегледима и проверама, али да послодавац може актом о процени ризика да утврди да се и на другој опреми за рад врше превентивни и периодични прегледи и провере.	

Понуда понуђача, која није одбијена а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем 2 је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Како је поднета само једна прихватљива понуда, нису испуњени услови за рангирање понуда
На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора групи понуђача: ПД за пружање услуга „Про Тент“ д.о.о.,(овлашћени члан) и ПДВ „Инжењеринг“ д.о.о. Попучке, Ваљево (члан групе), чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 69.987.441,75 динара без ПДВ.
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:
У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви