



Broj zubaca	17
Modul	4
Ugao dodimice	20°
Ugao zakošenja $\beta$	22°56'15"
Prečnik podeonog kruga	73,84
Korekcija	1
Mera preko 3 zuba	30,723 <sup>-0,080</sup> <sub>-0,125</sub>
Sprega sa zupčanicom sa 82 zuba	PT4-704256
Osnovno razstojanje	215 H8
Smer zakošenja	LEVI

18 P9	-0,018
	-0,061
57 h12	0
	-0,2
60 n6	+0,039
	+0,020
70 k6	+0,021
	+0,002
81,8 h10	0
	-0,220
85 k6	+0,025
	+0,003

9 / 7 / 8 /



Presek "A-A"



CEMENTIRATI NA DUBINU 0,8 mm  
KALITI NA 60 ± 2 HRC

MODIFIKOVANO VRATILO ZA MIKRO VERTER		Č. 4320			
KOM.	NAZIV	POZ.	MATERIJAL	TEŽINA	DIMENZIJA
TE „NIKOLA TESLA“ OBRENOVAC	RAZMERA	DATUM 04.02.2005.	CRTAO KONSTRUISAO	I. ČAIROVIĆ I. ČAIROVIĆ	BROJ CRTEŽA ILI STANDARDA 4115/4214